



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

06 มี.ค. 67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๑๑๓๘ /๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ กพ. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นันบุตร

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทติดตั้งคอมไฟถนน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๓	๑๐ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แขวงทางหลวงชนบทติดตั้งคอมไฟถนน บริเวณ ตั้งแต่สามแยกก้านลวัลลภถึงเลียบทางรถไฟบางกระเจ้า	จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ ก่อนข้ามทางรถไฟ	Dis ติดตั้งชั่วคราว ก่อนโค้งแยกก้านลวัลลภ	นายอำนาจ เทียนทอง โทร.๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐
๒	SMB๐๓	๑๐ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis ติดตั้งชั่วคราว ก่อนโค้งแยกก้านลวัลลภ	SMB๓S-๑๐ ก่อนสถานีรถไฟ บางสีด	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ สามแยกก้านลวัลลภ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทพ.ปบ โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายยศพัทธ์ นันบุตร)


ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMB3 จาก PDE คณบดีมหาวิทยาลัย ถึง SF6 SMB35-10
ในวันที่ 10 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 343/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ อรุณพันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ ทบ อ.โท เกษมทอง


(นายศุภวัฒน์ เกษมทอง)
วคก-5 ทบ ๕๗๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. ๓๐.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ลักษณะการวางไฟถนนบริเวณ

