



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บพ) ๒๐๒ /๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธอส  
ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันทันติ

# Switching Deadline

19/02/68

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

ด้วย กฟส.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๒ และ ๐๗ สฟพ.บ้านแพ้ว เพื่อย้ายแนวระบบจำหน่าย แรงสูงตั้งแต่ บ.สลีฟเวลล์ ถึงหน้าวัดบางตะคอย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๒	<del>๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘</del> 2 มี.ค. 68	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย แรงสูงตั้งแต่ บ.สลีฟเวลล์ ถึงหน้าวัดบางตะคอย	- BNP๐๒S-๐๕ (บ.สลีฟเวลล์)	- BNP๐๒S-๐๖ (วัดบางตะคอย) - Dis ชค. (ตรงข้ามเหลืองขมิ้น)	นายไพรวลัย พัดเกล็ด ตำแหน่ง พชง.๖ โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๗๘๑๕๗๕
๒.	BNP๐๗					- BNP๐๗S-๐๕ (บ.สลีฟเวลล์)	- BNP๐๗S-๐๖ (วัดบางตะคอย) - Dis ชค. (ตรงข้ามเหลืองขมิ้น)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณริมถนนบ้านแพ้ว-พระราม ๒, โรงแรมโนอาร์, หน้าวัดบางตะคอย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรุณนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๕๓๑๐๕๘ Long ๑๐๐.๑๘๖๖๕๒๔  
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๕๒๕๔๒๔ Long ๑๐๐.๑๘๖๓๐๘

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร  
เพื่อโปรดทราบ

(นายทวิช จันทันติ)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ BNP 2 จาก BNPDS-07 ถึง BNPDS-06  
ในวันที่ 2 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 344/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ BNP 7 จาก BNPYS-05 ถึง BNPYS-06  
ในวันที่ 2 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตรชัย วิเศษทองดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรุณนันท์ บัวสงค์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๒ (บพว.)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงแรมโนอาร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 มี.ค.68	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค2(บพว.)	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 344/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน		วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวสุภัชชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ BNP02S-06 SF6 วัดบางตะคอก วงจรล่าง สถานะ Open ล็อคคาน						
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
5	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
6	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
7	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
8	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
9	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
10	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
11	ย้ายโหลดวงจร BNP07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BNP01						
12	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบัส
13	BNP01S-05	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
14	DIS ชค. BNP07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามห้องหมั่นกลการ
15	ย้ายโหลดวงจร BNP02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BNP06						
16	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
17	DIS ชค. BNP02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามห้องหมั่นกลการ
18	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
19	ย้ายโหลดวงจร BNP07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMB07						
20	BNP07S-06	ปลด	สับ		บพว.		SF6 วัดบางตะคอก
21	BNP07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ปากบ้านแพ้ว
22	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
23	DIS ชค. BNP07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS รัานเตอะชั้น
24	BNP02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้าม รพ.บ้านแพ้ว
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
26	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการทดสอบ และช็อดกราวด์ G1,G2 ตรวจสอบไฟดับ พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
27	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
29	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
31	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
32	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
33	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
34	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
35	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
37	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
38	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
39	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
40	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
41	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
42	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
43	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
44	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
45	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
46	ให้ไฟฟ้าหน้างาน ปลดข้อตกราวด์ G1,G2 ออกให้เรียบร้อย						
47	BNP02S-05	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้าม รพ.บ้านแพ้ว
48	DIS ชค. BNP07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ร้านเดอะซัน
49	ย้ายโหนดวงจร BNP07 บางส่วนกลับจาก SMB07						
50	BNP07S-05	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ปากบ้านแพ้ว
51	BNP07S-06	สับ	ปลด		บพว.		SF6 วัดบางตะคอก
52	ย้ายโหนดวงจร BNP07 บางส่วนกลับจาก BNP01						
53	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบัส
54	DIS ชค. BNP07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามเหมืองขมิ้นกลการ
55	BNP01S-05	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
56	ย้ายโหนดวงจร BNP02 บางส่วนไปกลับจาก BNP06						
57	DIS ชค. BNP02	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามเหมืองขมิ้นกลการ
58	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
59	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
60	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
61	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
62	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
63	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
64	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
65	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
66	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
67	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
68	ตรวจสอบ BNP02S-06 SF6 วัดบางตะคอก วงจรล่าง สถานะ Open						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟดับพร้อมระบบจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

