



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.(ปบ) ๕๕๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอนุภา แสนผ่อง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ช.ก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า 74 หมู่ ๖๒ ตามแผนผังสิ่งขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU04	7 มี.ค.67	08.30 น.	16.30 น.	บักเสา 12.20 ม. 34 ต้น	Dis ชั่วคราว แยกหนองจิก	TMU05R-02 แยกหนองจิก	นายศุภวิชญ์ เกาะลอย พชง.6.ผกร.กรอ.ก3

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.ทุ่งลูกนก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภวิชญ์ จิตติสุวรรณนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๕๔๒๕๔๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางบุษผา แสนผ่อง)
ตำแหน่ง
ช.ก.(บ) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMU4 จาก Dis ชั่วคราวแยกหนองจิก ถึง TMU5R-02

ในวันที่ 7 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 345/2567

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถ ไวกงพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกลับ นายศุภวิชญ์ จิตติสุวรรณนท์
9 มี.ค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กพร.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอนุภา แสนผ่อง)
ช.ก.(บ) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณแยกหนองจิก

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกหนองจิก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 มี.ค. 67	ระหว่าง	8:30 น.	ถึง	15:30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปักเสา จำนวน 34 ต้น	ตามใบขอปฏิบัติงาน	345/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	5 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		-
3	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R หนองกระทุ่ม
4	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R หนองจิก
5	ย้ายโหลด TMU04 บางส่วน (เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ)						
6	TMU04S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
7	TMU05R-02	สับ	ปลด		กพส.		R หนองจิก
8	แจ้ง กฟอ.กพส. ทำการปลดสวิตช์ใบมีดด้าน Load ของ TMU05R-02 (R.หนองจิก) ออกทั้ง 3 เฟส						
9	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกหนองจิก
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจจุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจจุด G2						
13	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
15	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		-
16	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R หนองกระทุ่ม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจจุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจจุด G2						
20	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
21	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		-
22	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R หนองกระทุ่ม
23	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
24	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกหนองจิก
25	แจ้ง กฟอ.กพส. ทำการสับสวิตช์ใบมีดด้าน Load ของ TMU05R-02 (R.หนองจิก) เข้าทั้ง 3 เฟส						
26	ย้ายโหลด TMU04 บางส่วน กลับคืน						
27	TMU05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กพส.		R หนองจิก
28	TMU04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		-	-
30	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	หนองกระทุ่ม
31	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R	หนองจิก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

