



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

26/02/68

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.)  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสารวัณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอจ่ายโหลด/ตั้งManual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อนDIS.OYI๐๒ร-๐๑  
หน้าสถานี...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYI๐๒	๑ มี.ค.๖๘	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อนDIS.OYI๐๒ร-๐๑ หน้าสถานี	OYI๐๒ร-๐๑	OYI๐๒ร-๐๑	นายนิธินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ข.พ.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๒๙๓๐๒ Long : ๑๐๐.๒๔๙๙๖๔

ลงชื่อ

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYI02 จาก OYI02S-01 ถึง -  
ในวันที่ 1 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 356/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย พ.ส. สุภัทรา วงศ์บุญทด ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนิธินัย ผูกฉิม

สุภัทรา  
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญทด)

จ.ต. 5 แทน ทน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สามพราน

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Pot Head รหัส OYI02S-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 มี.ค. 68	ระหว่าง 09.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน OYI02S-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 356/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกัญชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
3	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		Load = 4.53 MW
4	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		Load = 6.20 MW
5	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
6	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		Load = 5.34 MW
7	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		Load = 4.32 MW
8	<b>ย้ายโหลด OYI07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก OYI01</b>						
9	OYI01S-20	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 แยกคลองพรั้ว
10	OYI07S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเม็งเซ็ง
11	<b>ย้ายโหลด OYI05 ไปจ่ายไฟจาก OYI07</b>						
12	Dis ชค. ในไลน์ OYI05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชค.ข้าง OYI05S-07
13	OYI05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS กลางซอยคานะโบ้
14	<b>ย้ายโหลด OYI02 ไปจ่ายไฟจาก OYI05</b>						
15	OYIBVB-03	ปลด	สับ		OYI		ขนานบัส
16	OYI02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ทารถ 84 ซอยม้าแดง
17	OYIBVB-03	สับ	ปลด		สพร.		ขนานบัส
18	OYI02VB-01	สับ	ปลด		สพร.		เบรกเกอร์ 22 เควี
19	OYI02S-01	สับ	ปลด		สพร.		Pot Head F2
20	<b>เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน</b>						
21	<b>แจ้งพื้นที่สถานะการจ่ายไฟให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
22	<b>เมื่อชุด กฟส.สพร. ทำการลงข้อมูลใน Wesafe แล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ขณะปฏิบัติงานให้ OYI05VB-01 คง "OFF" Auto Reclose						
24	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
25	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
26	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
27	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
28	เมื่อชุด กฟส.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
29	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
30	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
31	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
32	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
33	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
34	ย้ายโหลด OYI02 กลับจาก OYI05						
35	OYI02S-01	ปลด	สับ		สพร.		Pot Head F2
36	OYI02VB-01	ปลด	สับ		สพร.		เบรกเกอร์ 22 เควี
37	OYIBVB-03	ปลด	สับ		OYI		ขนานบัส
38	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ท่ารถ 84 ซอยม้าแดง
39	OYIBVB-03	สับ	ปลด		สพร.		ขนานบัส
40	ย้ายโหลด OYI05 บางส่วนกลับจาก OYI07						
41	OYI05S-05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	กลางซอยคานาโน่
42	Dis ชค. โนไลน์ OYI05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชค.ข้าง OYI05S-07
43	ย้ายโหลด OYI07 บางส่วนกลับจาก OYI01						
44	OYI07S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	บ้านพักเม็งเซ็ง
45	OYI01S-20	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	แยกคลองพร้าว
46	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
47	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
48	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
49	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
50	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
51	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

งานวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2568 แก้ไขจุดรื้อถอน OY102s-01 หน้าสถานี

