



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สก.).๓๔๔/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

05 มี.ค. 67

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่าทราย.๑...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	THS ๒YB-๐๑	๖ มี.ค. ๖๗	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด Breaker ๑๑๕ kV THS๒YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ เนื่องจาก Alarm Low SF๖ Gas	THS๒YS-๐๑ ถึง THS๒YS-๐๒ นายพนพล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก THS2YB-01 ถึง THS2YS-01, 02
ในวันที่ 6 มี.ค.67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 360/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *ณัฐ* *นุญชู* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายพนพล ดีลอด*

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *กฟผ. สมุทรสาคร*

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

วิจิตร
(นางสาววิจิตร วิจิตร)

จสท.4 แทนผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี *ท่าทราย 1* CT45)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตซ์

1. สถานที่ทำงาน THS02YB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 มี.ค. 67 ระหว่าง 13.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข. งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 360/67
4. เตรียมการสวิตซ์ชิ่งโดย นายธนิศ บุญชู วันที่ 5 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตซ์ชิ่งโดย  วันที่ 5 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตซ์ชิ่งโดย _____ วันที่ 5 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตซ์ชิ่งโดย
- นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายพีรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนัส, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าทำทราย 1						
2	- พร้อมทำงาน THS02YB-01 ตรวจสอบใบมีด THS01YS-01 ,02 สับอยู่						
3	THS02YB-01	Auto	Manual		THS		CB 115 เควี
4	THS01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		CB 115 เควี
5	THS02YB-01	สับ	ปลด		THS		CB 115 เควี
6	THS02YS-01	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
7	THS02YS-02	สับ	ปลด		THS		ใบมีด 115 เควี
8	แจ้งกบข.ทำงานที่THS02YB-01 ได้ OFF ATS						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตซ์ชิ่ง THS02YB-01 %%%%%%%%%%						
9	หลังจากกบข.ทำงานที่THS02YB-01 เสร็จเรียบร้อย						
10	THS02YS-01	ปลด	สับ		THS		ใบมีด 115 เควี
11	THS02YS-02	ปลด	สับ		THS		ใบมีด 115 เควี
12	THS02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		CB 115 เควี
13	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		CB 115 เควี
14	THS02YB-01	Manual	Auto		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
	ON ATS %%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตซ์ชิ่ง %%%%%%%%%%						