



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดมข.(กป) ๑๑๕ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ นายจรรย์ ศรีบางแพรก

Switching Deadline

07 มี.ค. 67

โทรสารขอตัดไฟ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี (KCE๐๒) ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ดมข. ถึง สฟพ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV สฟพ.ดมข.	๘-๘ มี.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟพ.ดมข.	สฟพ.กจ.๔	นายบุญช่วย ๓ โทร ๐๘-๗๑๖๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผ.ขฟ. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสานประเสริฐ ตำแหน่ง ผ.ก.บ.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายจรรย์ ศรีบางแพรก)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑.๑ ฟีดเดอร์ 115 เควี จาก DMA 49B-๐1 ถึง KCE 19B-๐1
ในวันที่ ๘-๘ มีนาคม ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 363/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินทร์ ทอดมัจฉา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประสาน ประเสริฐ

สุวิภา
(นางสาวสุวิภา จงต์บุญตถ)

๒๓.๔ แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.อ.ดมข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ผ.จก. 2 (สถานี DMA, KCE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯด้านมะขามเตี้ย						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 มี.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	9 มี.ค. 67	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง 22 เควีใต้ไลน์ 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 363/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทงย้อย				วันที่	5 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	5 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	5 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน โชน						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 2 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE	-	-
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE	-	INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 09.00น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตมข. รับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งกฟส.ตมข. พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
21	DMA02R-02	Non-Reclosing	Normal		ตมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
25	DMA02R-02	Normal	Non-Reclosing		ตมข.	R	ตลาดด้านมะขามเตี้ย
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
28	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
31	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	ย้ายโหนดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) กลับจาก DMA02							
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		-	INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ตมข.	SCADA	SF6	แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		-	-
37	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-	-
38	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-	-
39	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๘-๙ มี.ค. ๖๗



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ไทไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมผัสสายส่ง