


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DMA05S-06 (บ่อมวังลาน) - DMA05S-04 (บ.วังลาน), DMA05S-05 (รร.บ้านวังลาน)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 364/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฒ่า		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นส.สุภัชชา, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสาม		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
2	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
3	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC	-	-
4	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	-
5	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	-
6	ย้ายโหลด DMA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCC08, KCC09						
7	DMA05S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านสายชล
8	DMA05S-07	ปลด	สับ		กจ.	DIS	อบต.หนองหญ้า แบ่งแดน กจ - ดมข
9	DMA05S-06	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 บ่อมวังลาน
10	DMA05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.	DIS	บ้านวังลาน
11	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
12	DMA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.	DIS	รร.บ้านวังลาน
13	แจ้ง กฟส.ดมข Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟส.ดมข Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
15	แจ้ง กฟส.ดมข Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
17	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
18	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
19	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
20	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC	-	-
21	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC	-	-
22	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC	-	-
23	แจ้ง กฟส.ดมข.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อ กฟส.ดบ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
26	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
27	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-	-
29	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-	-
30	แจ้ง กฟส.ตมข.ทำการปลด Short Ground จุด G1							
31	แจ้ง กฟส.ตมข.ทำการปลด Short Ground จุด G2							
32	แจ้ง กฟส.ตมข.ทำการปลด Short Ground จุด G3							
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
34	DMA05S-05	ปลด	สับ		ตมข.		DIS	รร.บ้านวังลาน
35	ย้ายโหลด DMA05 บางส่วนกลับจาก KCC08,KCC09							
36	DMA05S-04	ปลด	สับ		ตมข.		DIS	บ้านวังลาน
37	DMA05S-06	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6	บ่อมวังลาน
38	DMA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.	SCADA	SF6	วิทยาลัยการเกษตรกาญจนบุรี
39	DMA05S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	บ้านสายชล
40	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-	-
41	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-	-
42	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-	-
43	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-	-
44	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผังพื้นที่ดับไฟทำงาน
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

