



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ก.พ. 68

โทรสารขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กป) ๒๘ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายจำรัส ศรีมงคล


วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข.

ด้วย กฟส.ดมข. จะขอย้ายโหลดดับไฟทำงาน เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย KCE๐๒ และเข้า
ทางปลาที่สวิตช์ใบมีด KCE๐๒S-๐๑ สฟพ.กจ.๔ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า KCE... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 เควี	๒๖ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างวงจร KCE๐๒ สฟพ.กจ.๔	สฟพ.ดมข.	สฟพ.กจ.4	นายประสาน ๗ ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ย้ายโหลด) ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ประสาน
ประสพผล ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๓๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้ว
นำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายจำรัส ศรีมงคล)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ 115 kv. จาก สฟพ.ดมข.(PMA) ถึง สฟพ. กจ. 4, (KCE).
ในวันที่ 26 กพ 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 365/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมภักดิ์ จิตมาหาระศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประสาน ๗ สฟพ.ดมข.


(นายสมภักดิ์ จิตมาหาระศักดิ์)
ส.ก.๕ คณ.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.ดมข.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี - KCE -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย (DMA) - สฟฟ.กาญจนบุรี4 (KCC)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 ก.พ. 68 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดมช. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 kv ได้ไลน์ 115 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 865/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย . วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. น.ส.พิชยา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิต ก่อนทำ Switching							
1	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
3	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		
4	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมช.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
5	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
ย้ายโหลดสถานีกาญจนบุรี 4 ไปรับไฟจาก DMA02							
7	DMA02S-11	ปลด	สับ		ดมช.	SCADA	SF6 ทนงโสน
8	KCE1BVB-01	สับ	ปลด		KCE		INCOMING1
9	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		เบรกเกอร์ 115 kv
10	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		ใบมีด 115 kv
เมื่อพร้อมดับสายส่ง เวลา 08.30 น.							
12	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		เบรกเกอร์ 115 kv
13	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 kv
14	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 kv
แจ้งให้พื้นที่ดับไฟให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ							
แจ้งชุดปฏิบัติ Test ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน พร้อมลงข้อมูล Wesafe แล้วปฏิบัติงานได้							
17	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
18	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมช.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ							
20	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
21	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมช.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 kv							
23	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		ใบมีด 115 kv
24	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 kv
25	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 kv
26	DM:A04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลดสถานีภาณุงานบุรี 4 กลับจาก DMA02						
28	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		เบรกเกอร์ 115 kV
29	KCE1BVB-01	ปลด	สับ		KCE		INCOMING1
30	DMA02S-11	สับ	ปลด		ดมช.	SCADA	SF6 หนองโสน
31	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		
32	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
33	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		
34	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมช.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
35	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังพื้นที่ดับไฟทำงาน
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

