



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณกุล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง 1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BP1-KT1A,KT2A (BP1 2212, 2217)	9 มี.ค. 67	07.00 น.	16.30 น.	ตรวจสอบและแก้ไขน้ำมันรั่วซึม BP1-KT2A	BP1 2212	BPA02BVB-01 (Truck out)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง **BP1-KT1A, KT2A** จาก **BP-2212, 2217** ถึง **BP-2212** (Truck out.)
 ในวันที่ **9 มี.ค. 67** ตั้งแต่เวลา **07:00** น. ถึง **16:30** น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ **370/2567**

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **สาธิต วิสาสะศักดิ์** ประสานงานการดับไฟกับ **นพว.**


 (นางสาววิภา วัฒนศิริ)
 สก.5 กก.ผจก.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. **นพว. ๒๕**

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง **1** แผ่น
 แผ่นฝั่งแนบ **-** แผ่น

ผจก. **2** (สถานี **- BPA -**)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา **06:30** น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 1 (BP1-KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มี.ค. 67	ระหว่าง 07.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ ตรวจสอบแก้ไขน้ำรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน 370/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์	วันที่ 7 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 8.81 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 13.38 MW
4	ย้ายโหลด BP1-KT1A//KT2A ไปรับไฟจาก BP1-KT3A						
5	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	ขนานบัส
6	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	INCOMING 2
7	BP1-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
8	BP1-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
9	BPA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA	-	INCOMING 2
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
11	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	ย้ายโหลด BP1-KT1A//KT2A กลับคืนจาก BP1-KT3A						
15	BPA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA	-	INCOMING 2
16	BP1-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
17	BP1-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
18	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA	-	INCOMING 2
19	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA	-	ขนานบัส
20	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 36200/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1

อุปกรณ์ - BP1-KT1A, KT2A [115 / 22 KV 25 MVA] (BP1 2212, 2217)

งานที่ทำ - ตรวจสอบและแก้ไขน้ำมันรั่วซึม BP1-KT2A

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน เสาร์ ที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.