



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่... ก.๓ กจ.(ปน) / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ... นายพัทธานันท์ พงษ์ราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง... นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร

วันที่... 21 ก.พ. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง... อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง... มจก.(๑๑).กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนเสาแรงสูงฝั่งแย่งเข้าส์ บริเวณเสายกวางสารภี ม.๙ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า... วงจร F๑๑ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ และ วงจร F๑๑ สฟฟ.พนมทวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน... ๑... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ระบบ/สถานี | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|---------|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ๑ | วงจร F๑๑ สฟฟ.พนมทวน | ๒๗ ก.พ. ๖๘ | ๐๘.๐๐ | ๑๗.๐๐ | ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนวเสายกวางสารภีฝั่งแย่งเข้าส์ถึงหน้า ครวีสบพันธุ์ | DIS ชั่วคราวแยกวังสารภี | SF๖ KCA๐๒S-๑๕ ร้านอาหารตะเกียง | นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑ |
| ๒ | วงจร F๑๑ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ | ๒๗ ก.พ. ๖๘ | ๐๘.๐๐ | ๑๗.๐๐ | ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนวเสายกวางสารภีฝั่งแย่งเข้าส์ถึงหน้า ครวีสบพันธุ์ | DDE แยกวังสารภี | DDE ฝั่งแย่งเข้าส์ | นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑ |
| ๓ | วงจร F๑๒ สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ | ๒๗ ก.พ. ๖๘ | ๐๘.๐๐ | ๑๗.๐๐ | ขอตัดไฟเพื่อย้ายแนวเสายกวางสารภีฝั่งแย่งเข้าส์ถึงหน้า ครวีสบพันธุ์ | SF๖ ชั่วคราวตรงข้ามไทรวัด | SF๖ KCA๐๒S-๑๕ ร้านอาหารตะเกียง | นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ตรีวัฒนา ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๕-๘๘๑๑๑๕๕๕ / ๐๙๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๙๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.ร.ส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ชน.ปบ.รักษาการแทน หม.ปบ.กฟส.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ลงชื่อ.....
(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร)

ตำแหน่ง.....
มจก.(๑๑) กฟส.กจ.
21 ก.พ. 2568

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ PTU10 จาก Dis ๕๓.๑๖๖๖๖๖ ถึง KCA2S-15
ในวันที่ 27 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 371/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ KCA10 จาก DDE ๑๖๖๖๖๖ ถึง DDE ๑๖๖๖๖๖ ในวันที่
ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 371/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ KCA2 จาก SF6 ๕๓.๑๖๖๖๖๖ ถึง KCA2S-15 ในวันที่
ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 371/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิ่งกาญจน์ งามโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.พ.พนมทวน ๒๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. กจ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

.....
(นางสาวสุกัญญา งามโพธิ์ทอง)
อก. 5 กกน ทพ.ค.



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|------------------|---------------------------|--------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | แยกวงษ์สารภี - คริวสี่พันธุ์ | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 ก.พ. 68 | เวลา | 08.00 น. | ถึง เวลา | 17.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.กจ. | งานที่ทำ | ย้ายแนวเสาแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 371/68 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | | | วันที่ | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) | | |
| | 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | | |
| | 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|------------------|
| 1 | ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | PTU10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | PTU | | - |
| 3 | KCA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KCA | | - |
| 4 | เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 5 | DIS ชค. PTU10 | สับ | ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์) | | กจ. | | DIS แยกวงษ์สารภี |
| 6 | แจ้ง กฟส.กจ. ทำการตรวจสอบ KCA02S-15 SF6 ฐานตะเกียง อยู่ในตำแหน่ง ปลด และให้ทำการล็อกคาน | | | | | | |
| 7 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการไล่นโหดหม้อแปลงตั้งแต่ SF6 KCA02S-15 ฐานอาหารตะเกียง | | | | | | |
| 8 | แจ้ง Hotline ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามไต้หวันสุดได้ | | | | | | |
| 9 | เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามไต้หวันสุดแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 10 | แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานและช็อตกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 11 | แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานและช็อตกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 12 | แจ้งให้เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานและช็อตกราวด์ จุด G3 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 13 | PTU10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | PTU | | - |
| 14 | KCA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KCA | | - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงแรก | | | | | | | |
| 15 | เมื่อ กฟส.กจ. ปฏิบัติงานเสร็จ | | | | | | |
| 16 | ตรวจสอบ SF6 KCA02S-15 ฐานตะเกียงที่ย้ายจุดติดตั้งมาบริเวณตรงข้ามไต้หวันสุด ว่าเชื่อมสายลิคเข้าเรียบร้อยให้อยู่ตำแหน่งปลดและล็อกคาน | | | | | | |
| 17 | แจ้งปลดช็อตกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 18 | แจ้งปลดช็อตกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 19 | แจ้งปลดช็อตกราวด์ จุด G3 | | | | | | |
| 20 | PTU10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | PTU | | - |
| 21 | KCA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KCA | | - |
| 22 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 23 | DIS ชค. PTU10 | ปลด | สับ | | กจ. | | DIS แยกวงษ์สารภี |
| 24 | PTU10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | PTU | | - |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|
| 25 | KCA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | KCA | | - |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

