



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย ทอระตะ
.....

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง ท.ผ.คพ.

ด้วยการไฟฟ้า.....กปบ.(ก3).....จะดำเนินการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ให้ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท แอ็บโซลูท เดนิม จำกัด ตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	25 ก.พ. 68	09.00 น.	-	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ให้ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท แอ็บโซลูท เดนิม จำกัด *สับ ABS แบบไม่มีไฟ	SME03YS-07 ปากทางวัดปากบ่อ	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายฤกษ์ศักดิ์ รักเนตรสาคร.....ตำแหน่ง.....ท.ผ.คพ.....โทร.....083-0183924.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....1.....ฟีดเดอร์ 115 kV จาก SME3Y8-03,02 ถึง SME03YS-08

ในวันที่ 25 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 376/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ น.ส. สุภัตรา จงต์บุญสก ประสานงานการขอดับไฟกับ นางฤกษ์ศักดิ์ รักเนตรสาคร

สุภรา

(นางสาวสุภัตรา จงต์บุญสก...)

กค. 5 แทน ท.ผ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3),อก.บช.(ก3), อก.ว.(ก3),อก.บพ(ก3),

อก.ชฟ., ผจก. กฟส.สค.

-เพื่อโปรดทราบ

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี SME.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท แอ็บโซลูท เดนิม จำกัด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	-	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปป.(ก.3)	งานที่ทำ	จ่ายไฟให้บริษัท แอ็บโซลูท เดนิม จำกัด		ตามใบขอปฏิบัติงาน 376/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุกัษชา วงศ์บุญมาก			วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโช 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต 3. น.ส.สุกัษชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
3	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
4	เมื่อพร้อมจ่ายไฟให้บริษัท แอ็บโซลูท เดนิม จำกัด เวลา 09.00 น.						
5	SME03YS-08	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		SME		LBS ปากทางสวนล้ม
6	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
9	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
10	SME03YS-07	ปลด	สับ		SME		ABS ปากทางวัดปากบ่อ
11	จ่ายไฟเพื่อทำการ AC สายส่ง						
12	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
13	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
14	SME03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ทำการ AC เป็นเวลา 15 นาที เมื่อครบกำหนด						
17	SME03YS-08	ปลด ล็อกกุญแจ	สับ		SME		LBS ปากทางสวนล้ม
18	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
19	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						