

Switching Deadline
8 มี.ค. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.).....๓๖๖...../๒๕๖๗.....	วันที่.....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล.....	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓).....
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง.....	ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนสวิตช์ใบมีด ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้า
กาญจนบุรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KB๒ - ๗๐๔๓๗	๙ มี.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์และใบมีด ๑๑๕ KV. รหัส KB๒-๗๐๔๓๗ เพื่อแก้ไขจุดร้อน	๗๐๔ 2๔ ๗๐๔ 32	KCB 34B-02 KCB 34B-03	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พงจ.๖ ผส.ก.กสฟ.(ก๓)..... โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง..... อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก KB2-70424, 32 ถึง KCB34B-02 34B-03
ในวันที่ 9 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 385/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)* นิลรอด

(Signature)

(นายเชาว์ลิต นิลรอด.....)
๐๘๑.5๓๓๓๓.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. *(Signature)*

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KCB.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KB2-70437 ไบมีด 115 kV.
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9 มี.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสพ.(ก3) งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อนไบมีด KB2-70437 ตามใบขอปฏิบัติงาน 385/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 7 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นางสาวพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ Loop 115 kV. ที่สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 2 (KCB) ว่า Loop กันอยู่ปกติ						
3	- ดับไฟ เวลา 09.00 น.						
4	KCB03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		
5	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB	CB	115 kV.IN02
6	KCB03YB-03	สับ	ปลด		KCB	CB	115 kV.IN02
7	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		ไบมีด 115 kV.
8	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		ไบมีด 115 kV.
9	KCB03YS-05	สับ	ปลด		KCB		ไบมีด 115 kV.
10	KCB03YS-06	สับ	ปลด		KCB		ไบมีด 115 kV.
11	KCB03YS-08	สับ	ปลด		KCB		ไบมีด 115 kV.
12	KB2-70422	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม.	CB	115 kV.กฟผ.Line02
13	KB2-70432	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม.	CB	115 kV.กฟผ.Line02
14	KB2-70423	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม.		ไบมีด 115 kV.กฟผ.
15	KB2-70433	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม.		ไบมีด 115 kV.กฟผ.
16	KB2-70437	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม.		ไบมีด 115 kV.กฟผ.
17	KCB03YG-02	ปลด	สับ		KCB		SW.Ground 115 kV.
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสพ.รับทราบ						
19	แจ้งกสพ. Test ไฟดับให้เรียบร้อย						
20	แจ้งกสพ. ลงรายละเอียด We Save ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
21	แจ้งกสพ. ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
22	หลังจากกสพ. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
24	KCB03YG-02	สับ	ปลด		KCB		SW.Ground 115 kV.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	- จ่ายไฟ						
26	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 kV.
27	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 kV.
28	KCB03YS-05	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 kV.
29	KCB03YS-06	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 kV.
30	KCB03YS-08	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 kV.
31	KB2-70423	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทม.		ใบมีด 115 kV.กฟผ.
32	KB2-70433	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทม.		ใบมีด 115 kV.กฟผ.
33	KB2-70437	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทม.		ใบมีด 115 kV.กฟผ.
34	KB2-70422	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทม.	CB	115 kV.กฟผ.Line02
35	KB2-70432	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทม.	CB	115 kV.กฟผ.Line02
36	KCB03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB	CB	115 kV.IN02
37	KCB03YB-02	ปลด	สับ		KCB	CB	115 kV.IN02
38	KCB03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2567
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ กาญจนบุรี 2 (กฟผ.) เพื่อให้
กสฟ.(ก3) แก้ไขจุดร้อนที่ทางปลายสวิตช์ใบมีด 115 เควี รหัส KB2 70437 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	วันที่-เวลา	สถานีไฟฟ้าแรงสูง (กฟผ.)	อุปกรณ์ ที่ปลด-สับ	อุปกรณ์ที่ขจัดไฟฟ้า
1	วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.	กาญจนบุรี 2	KB2 70422 KB2 70432 KB2 70437 KB2-70429,33	ไลน์ EGAT TO PEA No.2 จุดร้อน 115kv. นทว.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.		
วศก.	นครินทร์ อังสนาวดีน	7 มี.ค. 67