

เลขที่ ก.ตทสฟ.(ปก)๒๑/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า บางปลาหมี่ ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ Bus2, BVB-01, BYB, 3Y, 4Y, 5Y	๑๕ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมีดต้น Riser pole, OPEN ใบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	BYB, 3Y, 4Y, 5Y	๑๖ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 115kV	OPEN ใบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	
๓	อุปกรณ์ Bus1 BVB-01, BYB, 1Y, 2Y (จ่ายไฟย้อน 22kV Bus2)	๑๗ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมีดต้น Riser pole, OPEN ใบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปก. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
อ.ก.สฟ.(ก๓)  
๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก บุรกกอร์ ถึง ทรัด OUT SERVICE.

ในวันที่ 15 \* ๑ : ๖7 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 38/2567.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พินิตา ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ เทพทอทัต พยัคฆวงศ์.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กมล. ชลุม

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*พินิตา*  
(นายพินิตา ราษฎร์นิยม)  
ว.ก. 5 แทน ผจก.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี B.A.M.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางปลาแม่ (BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15 ม.ค. 67	16.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษา CSCS BAM (BUS2)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 38/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	7 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	7 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	7 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณทรินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	L=1.9MW.
4	BAM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	L=1.7MW.
5	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	L=3.3MW.
6	<b>ย้ายโหลด BAM07 ไปจ่ายจาก BAM01</b>						
7	BAM01S-04	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 โชนำชัย
8	BAM07VB-01	สับ	ปลด		BAM	-	-
9	<b>ย้ายโหลด BAM06 ไปจ่ายจาก BAM03</b>						
10	BAM03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM	SCADA	- -
11	BAM06VB-01	สับ	ปลด		BAM	-	-
12	<b>เมื่อพร้อมดับไฟด้าน BUS2 เวลา 09.00 น. <sup>OFF ATSS</sup></b>						
13	BAM01VB-01	สับ	ปลด		BAM	-	ขนานบัส
14	BAM01YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
15	BAM01YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
16	BAM03YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
17	BAM03YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
18	BAM04YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
19	BAM04YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ใบมีด 115 เควี
20	BAM01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM	-	ขนานบัส
21	BAM06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM	-	-
22	BAM07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM	-	-
23	BAM08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM	-	-
24	BAM09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM	-	-
25	BAM10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM	-	-
26	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
27	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน</b>						
28	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
30	BAM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							

