



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตสฟ.(ปก)๒๑/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

12 ม.ค. 2567

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า บางปลาหมี่ ตามแผนผังส่งเขบแนบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ Bus2, BVB-01, BYB, 3Y, 4Y, 5Y	๑๕ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมีดต้น Riser pole, OPEN ใบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พิชคฆวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	BYB, 3Y, 4Y	๑๖ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 115kV	OPEN ใบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	
๓	อุปกรณ์ Bus1 BVB-01, BYB, 1Y, 2Y (จ่ายไฟย้อน 22kV Bus2)	๑๗ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115kV	Truck out, ไม่ปลด ใบมีดต้น Riser pole, OPEN ใบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชคฆวงค์ ตำแหน่ง ขณ.ปค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
อก.สฟ.(ก๓)  
๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115 จาก BSM 348, 44B-01, 04B-01 ถึง BSM 345, 44Y, 64Y-01, 02  
ในวันที่ 16 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 39/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นางสาวจิรา พิชคฆวงค์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาวจิรา พิชคฆวงค์

*จิรา*  
(นางสาวจิรา พิชคฆวงค์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. *กพอ.ลพ, กพธ.ลพ*

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 ..... แผ่น

แผนผังแนบ - ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - BAM -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯ บางปลาหม้า (BAM03,04YB-01 ,BYB-01)

16-ม.ค.-67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	39/2567
	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่	5 มกราคม 2567
			วันที่	5 มกราคม 2567
			วันที่	5 มกราคม 2567

1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวีวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OFF ATS BAM						
3	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115kV รหัส BAM03YB-01,BAM04YB-01,BAM0BYB-01 อยู่สถานะ "Open"						
5	BAM03YS-01	สับ	ปลด		BAM		- ใบมีด 115 เควี
6	BAM03YS-02	สับ	ปลด		BAM		- ใบมีด 115 เควี
7	BAM04YS-01	สับ	ปลด		BAM		- ใบมีด 115 เควี
8	BAM04YS-02	สับ	ปลด		BAM		- ใบมีด 115 เควี
9	BAMBYS-01	สับ	ปลด		BAM		- ใบมีด 115 เควี
10	BAMBYS-02	สับ	ปลด		BAM		- ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน ลง WeSafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
13	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
14	หลังจาก กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WeSafe พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
15	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115kV รหัส BAM03YB-01,BAM04YB-01,BAM0BYB-01 อยู่สถานะ "Open"						
16	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BAM03YS-01	ปลด	สับ		BAM		- ใบมีด 115 เควี
18	BAM03YS-02	ปลด	สับ		BAM		- ใบมีด 115 เควี
19	BAM04YS-01	ปลด	สับ		BAM		- ใบมีด 115 เควี
20	BAM04YS-02	ปลด	สับ		BAM		- ใบมีด 115 เควี
21	BAMBYS-01	ปลด	สับ		BAM		- ใบมีด 115 เควี
22	BAMBYS-02	ปลด	สับ		BAM		- ใบมีด 115 เควี
23	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ON ATS BAM						
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						