



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖.....

วันที่.....๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล.....ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา.....ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ รื้อถอนสับเปลี่ยนอุปกรณ์ จากDisเป็นSF๖ แผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สพ.๒	๑๕/๓/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDis SPA๐๔S-๐๖ เปลี่ยนเป็นSF๖	SPA๐๔S-๐๖	SPA๐๔S-๐๖	โทร.๐๘๑-๔๘๑๕๕๑๓ นายธนภฤต พวงดอกไม้
๒.	๑๐ สพ.๒	๑๔/๔/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDisชั่วคราววัดสาม นาค เปลี่ยนเป็นSF๖	Disชั่วคราววัด สามนาค	Disชั่วคราววัด สามนาค	โทร.๐๘๑-๖๐๔๑๐๔๓ นายทศพล สังข์ทอง
๓.	๑๐ สพ.๒	๒/๔/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนDisบ้านคอนโก SPB๑๐S-๐๖ เปลี่ยนเป็นSF๖	SPB๑๐S-๐๖	SPB๑๐S-๐๖	โทร.๐๘๑-๖๐๔๑๐๔๓ นายทศพล สังข์ทอง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉนวนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ SPB10 พิดเดอร์ DIS ๖๓.วัดสามนาค จาก DIS ๖๓.วัดสามนาค ถึง DIS ๖๓.วัดสามนาค

ในวันที่ 1 มี.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 391/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย สาธิต จิตระทาน-ศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชวกร พรหมรัตน์

(นายชวกร พรหมรัตน์)

๖๐๖-๕ แทน น.น.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. *กปบ.รวิ, กปบ.มทค.*

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... | แผ่น

แผนผังแนบ..... | แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

DIS ชค.วัดสามนาคน

1 เม.ย. 67

ระหว่าง 08.30 น.

ถึง 16.30 น.

กฟจ.สพ.

งานที่ทำ

เปลี่ยน DIS เป็น SF6

ตามใบขอปฏิบัติงาน


391/67

นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์

วันที่ 17 มีนาคม 2567



วันที่ 17 มีนาคม 2567



วันที่ 17 มีนาคม 2567

1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโน

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
2	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
3	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB01						
4	SPB01S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6
5	DIS ชค.ไลน์ SPB10	สับ	ปลด (ในสวิตชิ่ง)		สพ.		DIS
6	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
7	ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline ไม่มี Short Ground						
8	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร SPB01VB-01, SPB10VB-01 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ Hotline แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วนกลับจาก SPB01						
12	SF6 ชค.ไลน์ SPB10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6
13	SPB01S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6
14	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
15	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ด้วยในวันที่...๑...เดือน...เมษายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... Disชั่วคราวหน้าวัดสามนาค...เพื่อ...สับเปลี่ยนDisเป็นSF๖ สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


ปิดเตอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๒... ตั้งแต่บริเวณ ...Disชั่วคราวหน้าวัดสามนาค

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายทศพล สังข์ทอง พชง.ผ.บ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๖๑-๔๔๑๗๑๓๔..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟจ.สพ.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.....๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนDisเป็น SF๖

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ปลดDis ออกจากระบบ
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ
- ๔.ชุดซ่อมย่อยปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐