



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กส.ภกข.(ปบ) ๓๓๓๙ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พิชิตสุวรรณมิตร
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีเสาคร๖ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF04	๑๒ มี.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขสายใกล้ขั้วประตูด โครงการหมู่บ้านประริน	SMF๔S-๐๘, 76 ๗/๓๐๗ เร่งด่วน	ปลายสาย	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๙๒๔๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)โครงการประริน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ วัฒนพันธ์ ตำแหน่ง ทส.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ นครินทร์ รัตนปัญญา
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ SMF4 จาก PG ๗/๓๐๗ SMF4S-08 ถึง ช่างว.๘๐๘
ในวันที่ 12 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 393/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.๗๖๖๓๘๘๘๘ สว.๖๗๖๗๖๗

(นายพิเศษ พิเศษ)
วต.๔๑๑๓๓ นพ.๑๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.โคกขาม
อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลาน.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



แผนผังอาคาร ๐๖๒ โครงการพัฒนาระบบ ผู้จัดทำ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ผู้จัดทำ
ชื่อโครงการ	สถานีฯ สีนะคร	แผนกการซ่อมบำรุงสายไฟ กคร. (ก.3)
วันที่จัดทำ		
ชื่อผู้จัดทำ		
ตำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน		
ชื่อโครงการ		
ชื่อเอกสาร		
วันที่จัดทำ		
ชื่อผู้จัดทำ		
ตำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน		

SMFSS-07

SMFSS-06
ตรงข้ามเป็น ปลตท.

