



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ.) ๕๖๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนเสา ๑๒ เมตร แดกร้าว และเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน .....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OND10	๑๗ มี.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อเปลี่ยนเสา ๑๒ เมตรแดกร้าวไม้ได้มาตรฐานและอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ซอยโรงแก้ว สาย ๔	DIS ชค.หน้าบริษัทจอบสยาม จก.	-	นายวรพจน์ แก่นสวาดิ ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ซอยโรงแก้ว ถนนพุทธมณฑล สาย ๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ เกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.จ.ผปบ. โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ OND10 จาก Dis ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ถึง ปลายสาย  
ในวันที่ 17 ส.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา ๙.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 398/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย รองสาริษา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย เกียรติศักดิ์ งามน

  
( นายรองสาริษา พงษ์ศิริ )  
ว.ศ. 5 ๓๓๓๖ ๑๖๖. ๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓ อ.จ.จ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ) )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ขอยโรงแก้ว พุทธมณฑลสาย5 (OND10)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ.อมน. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 398/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ วันที่ 9 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 9 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 9 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	OND10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	DIS ชั่วคราว OND10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			DIS	หน้าบ.จอบสยาม
5	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.อมน. รับทราบ						
6	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการทดสอบพร้อมช็อตกราว จุด G1						
7	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการทดสอบพร้อมช็อตกราว จุด G2						
8	แจ้ง กฟส.อมน. We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
9	OND10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กฟส.อมน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
11	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการปลดช็อตกราว จุด G1						
12	แจ้ง กฟส.อมน. ทำการปลดช็อตกราว จุด G2						
13	OND10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-
14	DIS ชั่วคราว OND10	ปลด	สับ			DIS	หน้าบ.จอบสยาม
15	OND10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ร.ร. เทพนิมิตร

OND10S-05

ช. โรงแก้ว

OND10S-04

DIS ชค.๑  
น.จอมสยาม  
จก.

G๒



ร้านสุตสาคร

SLY6S-12

ตลาดมาลี

OND2S-08