



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

15/03/67

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์ ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ชื่อผู้ส่ง นางสาวนภาพร เวียงวีระ ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ต1).....

ด้วย กฟต.(ต1) จะขอฝากโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ 115 เควี ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NOM01YB-01	16,21 มี.ค. 67	08.00 น.	17.00 น.	ฝากโหลดเพื่อ ปรับปรุงระบบ	-	-
2	BPB54B-01				สายส่ง 115 เควี (เข้า-เย็น)		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 วงจร/หม้อแปลง NOM1YB-01 จาก BPB54B-01
 ในวันที่ 16-21, 16-21 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 399/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ศิริ หน่วยงานการขอตัดไฟกับ กฟต.1

(นาย พงษ์ศิริ วิศวกร) อก.5 กทท.น.พ.ศ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
 เรียน ผจก. กฟท.3

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
 แผนผังแนบ - แผ่น


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก. 2 (สถานีฯ ของปลายทาง NOM)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ หอนงปลาหมอ (NOM)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มี.ค. 67	เวลา 08.00 น.	ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟต.1	งานที่ทำ	ต.1 ฝากโหลดเพื่อปรับปรุง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 399/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 15 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : วันที่ 16,21 ต.1 ฝากโหลด สถานีฯ หอนงปลาหมอ ทางด้าน NOM01YB-01 เข้า-เย็น (10MW)						
2	งานที่ทำ : วันที่ 16-21 ต.1 ฝากโหลด สถานีฯ บ้านโป่ง2 ผ่าน LBS ดอนกระเบื้อง PTR03YS-06 (5MW) ฝากข้าม Peak						
3	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง วันที่ 16,21 มี.ค. 2567						
4	PTR03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	PTR05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	เมื่อ กฟต.1 พร้อมฝากโหลดทาง NOM01YB-01						
8	ตรวจสอบใบมีด NOM01YS-01,02 อยู่สถานะ สับ						
9	NOM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	PTS01YB-01	สับ	ปลด		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	NOM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	PTR03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	เมื่อ กฟต.1 พร้อมฝากโหลดทางดอนกระเบื้อง						
14	ตรวจสอบ LBS ดอนกระเบื้อง รหัส PTR03YS-06 สถานะ Low Gas ปกติ						
15	PTR03YS-06	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		กฟต.1		ดอนกระเบื้อง
16	PTR05YB-01	สับ	ปลด		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 16,21 มี.ค. 2567							
18	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง วันที่ 16,21 มี.ค. 2567						
19	เมื่อ กฟต.1 พร้อมฝากโหลดทาง NOM01YB-01 กลับ						
20	PTR03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NOM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	เมื่อ กฟต.1 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	PTS01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NOM01YB-01	สับ	ปลด		NOM		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	PTS01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย วันที่ 16,21 มี.ค. 2567							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิงช่วงบ่าย วันที่ 21 มี.ค. 2567						
27	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	เมื่อ กฟต.1 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ						
29	ตรวจสอบ LBS ดอนกระเบื้อง รหัส PTR03YS-06 สถานะ Low Gas ปกติ						
30	PTR05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
31	PTR03YS-06	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		กฟต.1		ดอนกระเบื้อง
32	PTR05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย วันที่ 21 มี.ค. 2567							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.๑) ถึง กปบ.(ก.๓)
เลขที่ ต.๑ กปบ.(คพ.) ๖๖๐/๒๕๖๗ วันที่
เรื่อง ขอฟ้ากโหลด ระบบ ๑๑๕ เควี
เรียน ออก.ปบ.(ก.๓)

เนื่องด้วย กปบ.(ต.๑) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนงานดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่ง รองรับงานการก่อสร้างและติดตั้ง Load Break Switch (LBS) ระบบ ๑๑๕ เควี บริเวณภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ในการนี้ กปบ.(ต.๑) จึงขอนำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๑ บางส่วน และสฟฟ.โพธาราม ๒ ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าในสังกัด กฟก.๓ เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการลดโหลดและลดความเสี่ยงไฟดับเป็นบริเวณกว้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๑๖ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (ดับเช้า - จ่ายเย็น)

๑. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๒ รหัส PTS03YB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.หนองปลาหมอ รหัส NOM01YB-01

- สับ NOM01YB-01 (สฟฟ.หนองปลาหมอ) โหลดประมาณ 10 MW

วันที่ ๑๖ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (ข้าม peak)

๑. นำโหลดของ สฟฟ.โพธาราม ๑ รหัส PTR05YB-01 ไปรับไฟฟ้าจาก สฟฟ.บ้านโป่ง ๒ รหัส BPB05YB-01

- สับ PTR3YS-06 (บ้านดอนกระเบื้อง) โหลดประมาณ 5 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

Sr Chir.

(นางสาวสุจิตรา ชินชำนาญ)
รก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน ออก.ปบ.(ต.๑)

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗

ที่ ต.๑ กปบ.(คพ.) ๖๖๐/๒๕๖๗

เรียน ออก.ปบ.(ต.๑),

ผจก.กฟอ.พชร.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Sr Chir.

(นางสาวสุจิตรา ชินชำนาญ)
รก.ปบ.(ต.๑) รักษาการแทน ออก.ปบ.(ต.๑)

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗