



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปป) ๒๓๐ /๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

Switching Deadline

27/03/67

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า ท่วมะบก ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMU04	30 มี.ค. 67	08.30น.	16.30 น.	พาดสาย SAC 185 ตร.มม. 1.6 วงจร.-ก.ม.	DIS ชั่วคราว โรงงานกันชน	SF6 ชั่วคราว แยกทุกกระถิน	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พงษ.7 ผยก. กรย.ก3.
๒								
๓								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑. ห่วงลูกนก

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ม.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๕๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)

(ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.)

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ | ฟีดเดอร์ TMU4 จาก DIS ช.๑.๘๖.กันชน ถึง SF6 ช.๑.11๖กฟอ.กระถิน
ในวันที่ 30 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 401/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ กิ่งโพธิ์ ๕๖๗ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์

(นางสาววิเศษ กิ่งโพธิ์ ๕๖๗)
ว.ค.๑๑๓๓๗๗.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพอ. ก.พ.ค.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง | แผ่น
แผนผังแนบ | แผ่น


ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณทุ่งลูกนก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 มี.ค. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 401/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 18 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัชทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
3	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองจิก
4	ย้ายโหลด TMU 4						
5	TMU04S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
6	SF6 ชั่วคราว TMU 4	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 ชั่วคราวแยกทุ่งกระถิน
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DIS ชั่วคราว TMU 4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชั่วคราวโรงงานกันชน
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
12	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
15	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองจิก
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
18	TMU05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
19	TMU05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองจิก
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชั่วคราว TMU 4	ปลด	สับ		กพส.		DIS ชั่วคราวโรงงานกันชน
24	ย้ายโหลด TMU 4						
25	SF6 ชั่วคราว TMU 4	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ชั่วคราวแยกทุ่งกระถิน
26	TMU04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านทุ่งกระถิน
27	TMU05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองกระทุ่ม
28	TMU05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองจิก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

