



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 มี.ค. 67

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนวชิราลงกรณ์ ตามบันทึก  
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	VRK-PEA No.1 KT3A	13 มี.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	ปฏิบัติงานแก้ไข Transducer ชำรุด	VRK 2212	VRK 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง VRK-KT3A จาก VRK 2212 ถึง VRK 2217  
ในวันที่ 13 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 404/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... สาขาส่งไฟฟ้า..... ประสานงานการขอดับไฟกับ..... กฟผ.  
11 มี.ค. 67

.....  
( นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล )  
จต.6 ทุ่งคอก โทร. ๒๕.๗๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟภ.๓.....

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. - (สถานี..... -.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | เขื่อนวชิราลงกรณ์ KT3A  |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 13-มี.ค.-67   | ระหว่าง  | 7.30 น. ถึง 16.30 น.                              |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.  | งานที่ทำ | แก้ไข Transducer ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 404/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว  |          | วันที่ 11 มีนาคม 2567                             |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 11 มีนาคม 2567                             |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 11 มีนาคม 2567                             |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายภัทรภัทร,สุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายจิราวัฒน์,วัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT3A ไปรับไฟจาก VRK-KT2A						
5	VLAVS-03	ปลด	สับ		ทภ.		SF6 Tie KT2A-KT3A
6	VRK-2212	สับ	ปลด		EGAT		-
7	VRK-2217	สับ	ปลด		EGAT		-
8	VLAVS-01	สับ	ปลด		ทภ.		DIS ใบมีด Inc1 (วงจรถบ)
9	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
10	แจ้งให้ กฟผ. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
12	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
13	ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT3A กลับคืนจาก VRK-KT2A						
14	VLAVS-01	ปลด	สับ		ทภ.		DIS ใบมีด Inc1 (วงจรถบ)
15	VRK-2217	ปลด	สับ		EGAT		-
16	VRK-2212	ปลด	สับ		EGAT		-
17	VLAVS-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทภ.		SF6 Tie KT2A-KT3A
18	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
<b>สิ้นสุด Switching</b>							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 36318 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอลด 115 kV / 22 kV  
วันที่ 11 มีนาคม 2567

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ		
อุปกรณ์	- 22 kV Line VRK-PEA No.1 (RB2 2212, 2217)		
งานที่ทำ	- ปฏิบัติงานแก้ไข Transducer ชำรุด		
หมายเหตุ	-		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว  
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.