



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 มี.ค. 67

### วิทยขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนวชิราลงกรณ์... ตามบันทึกจำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	VRK-PEA No.2 KT2A	14 มี.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	ปฏิบัติงานแก้ไข Transducer ชำรุด	VRK 2232	VRK 2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. .... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน ออ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... 1..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ๑๕.๓.๖๗ ตั้งแต่เวลา..... ๐๗.๓๐ น. ถึง..... ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่..... 405/2567.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย..... รกภภงวร์ นกภภต..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... ก๑๒/๑.....

( นายเลอพงศ์ เก่งจันทร์ )  
๑๐๓.๘ กกพ นว.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)..... ก๑/๑๕.๓.๖๗.  
เรียน ผจก.....



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ เก่งจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง VRK-KT2A สถานีเขื่อนวชิราลงกรณ์				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 มี.ค.67	เวลา	07.30 น.	ถึง เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไข Transducer	ตามใบขอปฏิบัติงาน	405/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	13 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายวัฒนา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT2A ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง VRK-KT3A						
5	VLAWS-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		ทภ.		SF6 Loop BUS01 กับ BUS02
6	VRK-2232	ล๊ပ်	ปลด		ศูนย์ฯกทม.		CB 22 kv. กฟผ. KT2A
7	VRK-2237	ล๊ပ်	ปลด		ศูนย์ฯกทม.		ใบมีด 22 kv.
8	VLAWS-02	ล๊ပ်	ปลด		ทภ.		DIS INC.2 (วงจรถ่าง)
9	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
10	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
11	แจ้ง EGAT รับทราบและปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
12	เมื่อ EGAT แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
14	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
15	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
16	VLAWS-02	ปลด	ล๊ပ်		ทภ.		DIS INC.2 (วงจรถ่าง)
17	VRK-2237	ปลด	ล๊ပ်		ศูนย์ฯกทม.		ใบมีด 22 kv.
18	- ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT2A กลับจากหม้อแปลง VRK-KT3A						
19	VRK-2232	ปลด	ล๊ပ်		ศูนย์ฯกทม.		CB 22 kv. กฟผ. KT2A
20	VLAWS-03	ล๊ပ်	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 Loop BUS01 กับ BUS02
21	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
22	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 36319 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอปลด 115 kV / 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	11 มีนาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ		
อุปกรณ์	- 22 kV Line VRK-PEA No.2 (RB2 2232, 2237)		
งานที่ทำ	- ปฏิบัติงานแก้ไข Transducer ชำรุด		
หมายเหตุ	-		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว  
ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.