



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 มี.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..ก.1 กปน.(คฟ)

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายบุญณพนิชย์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก1)

ด้วย กฟภ.(ก1) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ อ่างทอง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	ATB03YB-01,02	19 มี.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ตัดต้นไม้ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี	ATB03YB-01,02	SPB01YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ..กฟภ.1..... เบอร์โทร. (31)10550-51

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน ..อก.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kv จาก ATB03YB-01,02 ถึง SPB01YB-01
ในวันที่ 19 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 406/2567
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกมลย์ ร่มโพธิ์งาม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..กฟภ.1.....

(นางสาวศิริยา พรหมศิริ)
สท. 5 กทภ.นพ.คท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปน.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟภ. สท., กทภ. นพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจภ. 1 (สถานีฯ BAN, SPB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ สุพรรณบุรี 2

19-มี.ค.-67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
กฟภ.1	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้ใต้ไลน์สายส่ง 115 kv	ตามใบขอปฏิบัติงาน	406/67
	นายณัฐกาญจน์	รมโพธิ์ทอง	วันที่	15 มีนาคม 2567
			วันที่	15 มีนาคม 2567
			วันที่	15 มีนาคม 2567

1. นายจิรวัดณ์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาหม้า สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
3	SPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ บางปลาหม้า รหัส BAM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
6	OFF ATS สถานีฯ บางปลาหม้า						
7	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPB01YB-01	สับ	ปลด		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPB01YS-01	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
10	SPB01YS-02	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
12	ATB03YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ATB03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ATB03YS-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
15	ATB03YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
16	ATB03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
17	ATB03YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.สพ. ทราบ พร้อมลง Wesafe						
19	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	แจ้ง กฟภ.สพ. Wesafe แล้วเสร็จ แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
21	หลังจาก กฟภ.สพ. ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันใน Wesafe						
22	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	SPB01YS-01	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
25	SPB01YS-02	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมีด 115 เควี
26	ATB03YS-01	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
27	ATB03YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
28	ATB03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
29	ATB03YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ATB03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปلام้า สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 กลับจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)							
33	SPB01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ON ATS สถานีฯ บางปلام้า							
36	SPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.1

ถึง กปบ.ก.3

เลขที่ ก.1กปบ.(คฟ.)1272/2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอให้ถ่ายเทโหลดระบบ 115 เควี วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรียน อก.ปบ.ก.3

ด้วยวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น. ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต กฟก.1 มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วง สฟ.อ่างทอง 2 - สฟ.สุพรรณบุรี 2(กฟก.3) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใต้แนวสายส่ง ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าว จำเป็นต้องถ่ายเทโหลด สฟ.สุพรรณบุรี 2 (กฟก.3) ไปฝากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.ก.1 จึงขอให้ กปบ.ก.3 ดำเนินการดังนี้

- การปฏิบัติงาน
1. ถ่ายเทโหลด สฟ.สุพรรณบุรี 2(กฟก.3) ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ในระหว่าง
 2. ปลดเบรกเกอร์รหัส SPB1YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีด ในระหว่างการปฏิบัติงาน
- จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอมฤต บัวน้อย)

รก.ปบ.ก.1 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1

แผนกควบคุมระบบไฟฟ้า

โทร. 10550

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายอมฤต บัวน้อย Date: 14/03/2567 14:09:13