



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 มี.ค 67

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.2(กฟผ.)..ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	13 มี.ค. 67	08.00 น.	12.00 น.	แก้ไขสายแตก	SN2 7012	SN2 7017

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....1..... วงจร/หม้อแปลง.....115 kv..... จาก.....SN2 7012..... ถึง.....SN2 7017.....
ในวันที่.....13 มี.ค. 67..... ตั้งแต่เวลา.....8.00 น..... ถึง.....12.00 น..... ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....407/2567.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น..... ถึง..... น..... ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น..... ถึง..... น..... ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(ลายเซ็น)
.....
.....
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....กฟผ.สก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....2.....แผ่น
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (EGAT)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-มี.ค.-67	ระหว่าง	8.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแตก	ตามใบขอปฏิบัติงาน		407/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	12 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายธีรภัทร, สุภชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	OFF ATS ที่สถานีฯ THS						
3	SN2-7012	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	THS02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ตรวจสอบสถานะ THS01YS-01 และ THS01YS-02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
8	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี (ไปรับไฟจาก SN4)						
9	THS01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SN2-7012	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SN2-7017	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 115 เควี
12	THS01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	THS02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้งให้ กฟผ. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี (กลับมารับไฟจาก SN4)						
19	THS01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	THS02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SN2-7017	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 115 เควี
24	SN2-7012	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SN2-7012	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	THS02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	ON ATS ที่สถานีฯ THS						
สิ้นสุด Switching							