



สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OND9 จาก OND9S-05 ถึง  
ในวันที่ 16 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.70 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 423/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสวณิช ..... ประธานงานการขอดับไฟกับ ๑๑๖ กิ่งเขต ๑๑๖ หนง

  
(นาย นครินทร์ อังสวณิช )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน OND09S-05 (ชอยทหารเรือ)
- กำหนดวันที่ทำงาน 16 มี.ค. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟภ.อมน. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 361/2567
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวิน วันที่ 15 มีนาคม 2567
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 15 มีนาคม 2567
- อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 15 มีนาคม 2567
- สั่งทำสวิตชิงโดย
  - นายจรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*** แก้ไขจุดร้อนที่ Dis.เต็นท์รถนางบวช (DBA04) ***							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
3	OND06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
4	OND09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		Load 1.3 MW
5	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
6	ONA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
7	ONA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		Load 4.1 MW
8	ย้ายโหลด OND09 บางส่วนไปรับไฟจาก ONA06						
9	ONA05S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (ล่าง)
10	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA	-	ขนานบัส
11	ONA06S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (บน)
12	ONA09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชอยทหารเรือ
13	ONA05S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (ล่าง)
14	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA	-	ขนานบัส
15	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	ให้ตั้ง Manual วงจร ONA06 และ OND09 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
17	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		
18	OND06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		
19	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
20	ONA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
22	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จ						
23	ย้ายโหลด OND09 บางส่วนกลับจาก ONA06						
24	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
25	OND06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
26	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
27	ONA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
28	ONA05S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (ล่าง)
29	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ONA09S-05	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ชอยทหารเรือ
31	ONA06S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (บน)
32	ONA05S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (ล่าง)
33	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		-	ขนานบัส
34	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND			
35	OND06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND			
36	OND09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND			
37	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
38	ONA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
39	ONA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								