



Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

15 มี.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.ศกท.(ปบ) ๓๗๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สะวังจู

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน มจก.กฟฟ.ศกท.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาว จะขอแก้ไขจุดรื้อเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีวินาสคร. ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน _____ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA06	๑๖ มี.ค. ๖๗	๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	แก้ไขจุดรื้อ เร่งด่วน	SMF๙S-๑๔	SMF๙S-๑๔	นายนครินทร์ อินทร์พุง เบอร์โทร ๐๘๗-๑๒๖๗๘๖๐ HOT LINE กระเช้า
๒	SXA03	๑๖ มี.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขจุดรื้อ เร่งด่วน	SXA๓S-๐๘	SXA๓S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ค.ปบ โทร. ๐๘๑-๙๙๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายสมเจตน์ สะวังจู)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน มจก.กฟฟ.ศกท.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เวียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ SXA6 จาก SMF95-14 ถึง SMF95-14
ในวันที่ 16 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 425/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ SXA3 จาก SXA35-06 ถึง SXA35-06
ในวันที่ 16 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 425/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิปไตย วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ อ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนวิทย์

อ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนวิทย์
๑๓๖.๖ 11m v. av

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คคฟ.)

เวียน ผจก. กฟภ.๓

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ - - - - - นเป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SXA03S-08 DIS ประตุน้ำแก้มลิงตาดบ และ SMF09S-14 ประตู2 นิคม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มี.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 425/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 15 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดมน, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
3	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		L = 7.8 MW
4	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
5	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		L = 0.7 MW
6	SXA03R-01	Normal	Nonreclosing,GND		คกข.	R	เลยที่จัดสรรวัฒนาแพคเตอร์
7	SMF09R-01	Normal	Nonreclosing,GND		คกข.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
8	ย้ายโหลด SXA03 (บางส่วน)ไปจ่ายจาก SMF01						
9	ทำการ Bypass R SXA03R-01 (เลยที่จัดสรรวัฒนาแพคเตอร์)						
10	Sw.bypass SXA03R-01	ปลด	สับ		คกข.	R	เลยที่จัดสรรวัฒนาแพคเตอร์
11	SXA03R-01	สับ	ปลด		คกข.	R	เลยที่จัดสรรวัฒนาแพคเตอร์
12	SMF01S-14	ปลด	สับ		คกข.	SF6	ก่อนถึงศาลหลัก กม.7
13	SMF01S-13	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 บ่อดกปลาลุงน้อย
14	SXA03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	ประตุน้ำแก้มลิงสันตาดบ
15	SMF01S-13	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 บ่อดกปลาลุงน้อย
16	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
17	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
18	ให้คง OFF AutoReclose SXA03VB-01 และ SMF01VB-01 ไว้ตลอดขณะทำงาน						
19	แจ้งชุด HL ให้แก้ไขจุดร้อนที่ SXA03S-08 ได้						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่ 1						
20	เมื่อชุด HL แก้ไขจุดร้อนที่ SXA03S-08 แล้วเสร็จ						
21	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
22	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
23	ย้ายโหลด SXA03 (บางส่วน) กลับจาก SMF01						
24	SMF01S-13	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 บ่อดกปลาลุงน้อย
25	SXA03S-08	ปลด	สับ		คกข.	DIS	ประตุน้ำแก้มลิงสันตาดบ
26	SMF01S-13	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 บ่อดกปลาลุงน้อย
27	SMF01S-14	สับ	ปลด		คกข.	SF6	ก่อนถึงศาลหลัก กม.7
28	SXA03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	GND	คกข.	R	เลยที่จัดสรรวัฒนาแพคเตอร์
29	Sw.bypass SXA03R-01	สับ	ปลด		คกข.	R	เลยที่จัดสรรวัฒนาแพคเตอร์
30	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
32	SXA03R-01	Nonreclosing,GND	Normal		คกช.		R เลยที่จัดสรรวัฒนาแพคเตอร์
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่ 2							
33	แก้ไขจุดร้อน SXA09S-14 เริ่ม 12.00 น. - 13.00 น. รอให้โหลดลดลงก่อน						
34	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
35	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		L = 5.2 MW
36	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
37	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
38	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		L = 3.6 MW
39	SMF09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คกช.	SCADA	R ก่อนวัดบ้านโคก
40	ย้ายโหลด SXA06 (บางส่วน) กลับจาก SMF06						
41	SMF06S-11	ปลด	สับ		คกช.		SF6 ก่อนชอยโยโก
42	SMF01S-20	ปลด	สับ		คกช.		SF6 ปากทางประตูสามนิคม
43	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		เบรคเกอร์ขนานบัส
44	SXA09S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ประตูน้ำแก้มลิงสันดาบ
45	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		เบรคเกอร์ขนานบัส
46	SMF01S-20	สับ	ปลด		คกช.		SF6 ปากทางประตูสามนิคม
47	ให้คอง OFF AutoReclose SXA06VB-01 และ SMF09R-01 ไว้ตลอดขณะทำงาน						
48	แจ้งชุด HL ให้แก้ไขจุดร้อนที่ SMF09S-14 ได้						
49	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
50	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
51	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
52	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
38	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่ 3							
53	เมื่อชุด HL แก้ไขจุดร้อนที่ SMF09S-14 แล้วเสร็จ						
54	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
55	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
56	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
57	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
38	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
58	ย้ายโหลด SXA06 (บางส่วน) กลับจาก SMF06						
59	SMF01S-20	ปลด	สับ		คกช.		SF6 ปากทางประตูสามนิคม
43	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		เบรคเกอร์ขนานบัส
44	SXA09S-14	ปลด	สับ		คกช.		DIS ประตูน้ำแก้มลิงสันดาบ
45	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		เบรคเกอร์ขนานบัส
46	SMF01S-20	สับ	ปลด		คกช.		SF6 ปากทางประตูสามนิคม
41	SMF06S-11	สับ	ปลด		คกช.		SF6 ก่อนชอยโยโก
54	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
55	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
56	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
57	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
35	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
39	SMF09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คกข.	SCADA	R	ก่อนวัดบ้านโคก
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								