



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

03/04/67

เลขที่ ก.๓.กบข.(บส.) ๕๖๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่งระบบ 115 เควี ที่แตกบิน ชำรุด ในไลน์สายส่งสถานีไฟฟ้า
อ้อมใหญ่ 2 - สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	7 เม.ย. 2567	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่งระบบ 115 เควี ที่แตกบิน ชำรุด บริเวณต้นเสารหัส SD-TG-8 ต้นที่ 39	OYK 2YB-01	PMB 3YB-01	นายพรชัย รัชภัย พงษ์.6 ผบส.กบข.(ก3) โทร. 081-689-7106

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ท.ผ.บส.กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๑๕๔-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง..... อ.ก.บข.(ก๓)

๑๘มี.ค.๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก OYK 2YB-01 ถึง PMB 3YB-01
ในวันที่ 7 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 435/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิท ราชสุวรรณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผบ.วรพงษ์ ลิ้มเจริญ.

(นางสาวรุ้งกมล งามบุญตก)

๗๓๖.4 แทน ท.ผ.ดป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กบข. กฟ. อ.ก.บข.

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1,2 (สถานี OYK, PMB, SLY)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่วง สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ถึง สถานีฯ พุทรมณฑล 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่ง ระบบ 115 เควี ที่แตกบันชำรุด			ตามใบขอปฏิบัติงาน 435/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิม			วันที่	19 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพีรภัทร, นส.สุภชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟแบบ Close Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 สถานะ Close Loop ปกติ						
2	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	
3	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK	-	
4	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB	-	
5	PMB03YS-01	สับ	ปลด		PMB	-	
6	PMB03YS-02	สับ	ปลด		PMB	-	
7	แจ้งพนักงานสถานีฯ ศาลายา ให้ปรับ Group Relay ของ SLY3YB-01 เป็น Group 2						
8	เมื่อพร้อมดับไฟ (ตรวจสอบ โหลด OYK02YB-01 = 0 MW)						
9	OYK02YB-01	สับ	ปลด		OYK	-	
10	OYK02YS-01	สับ	ปลด		OYK	-	
11	OYK02YS-03	สับ	ปลด		OYK	-	
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ ลง We Safe เรียบร้อย						
13	แจ้ง. กบข ปฏิบัติงานที่ ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
14	หลังจากปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ และยืนยันใน WeSafe เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
15	OYK02YS-01	ปลด	สับ		OYK	-	
16	OYK02YS-03	ปลด	สับ		OYK	-	
17	PMB03YS-01	ปลด	สับ		PMB	-	
18	PMB03YS-02	ปลด	สับ		PMB	-	
19	ทำการจ่ายไฟแบบ Close Loop SAA05YB-01, SAA06YB-01 กลับปกติ						
20	OYK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK	-	
21	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB	-	
22	แจ้งพนักงานสถานีฯ ศาลายา ให้ปรับ Group Relay ของ SLY3YB-01 เป็น Group 1						
23	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	
24	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK	-	
สิ้นสุด Switching							

พื้นที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่งระบบ 115 เควี ที่แตกบิน ชำรุด
บริเวณต้นเสาหัทส SD-TG-8 ต้นที่ 39

