



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตทสฟ.(ปก)๒๒/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

19 ม.ค. 2567

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า อุทอง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ Bus1, BVB-01, BYB, 3Y	๑๘ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115KV	Truck out, ไม่ปลด ไบมีดตัน Riser pole, OPEN ไบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	นายสาธิต พิชคฆวงค์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	อุปกรณ์ Bus2 BVB-01, BYB, 5Y	๑๗ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 22/115KV	Truck out, ไม่ปลด ไบมีดตัน Riser pole, OPEN ไบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	
๓	BYB, 1Y, 2Y	๒๒ ม.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษาระบบ CSCS	OPEN BREAKER 115KV	OPEN ไบมีด 115kV, ไม่ สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชคฆวงค์ ตำแหน่ง ชผ.ปค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อก.สฟ.(ก๓)
๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร.

UTGBYS-๐1

UTGYS-02

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115KV จาก UTG01YS-01 ถึง UTG02YS-02

ในวันที่ 22 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 43/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *จิรวรรณ นกัฒนิก* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย *สาธิต พิชคฆวงค์*
๗ ม.ค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. *กฟภ.๓*

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

จิรวรรณ นกัฒนิก
(นาย *จิรวรรณ นกัฒนิก*)
๑๕ ก. ๕ ๖๖๗๗ นค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 1 (สถานี *UTG*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอู่ทอง 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ม.ค. 67	เวลา 09.00 น. ถึง	เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 43/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 8 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภรสอด, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, น.ส.สุภาชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อู่ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด Off-InterTrip และ หยุดขนาน						
3	KS-7022	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	BOP05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	UTG01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	UTG02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ย้ายโหลด สถานี อู่ทอง 2 ไปรับไฟจาก สถานี ดอนเจดีย์						
8	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ย้ายโหลด สถานี อู่ทอง 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ไทยฟู้ด ไปรับไฟจาก สถานี สองพี่น้อง 2						
11	OFF ATS สถานี สองพี่น้อง 2						
12	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ตรวจสอบสถานะ UTGBYB-01 อยู่ตำแหน่ง "Open" ในมิด 115 เควี UTGBYS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "Close"						
15	UTGBYS-01	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมิด 115 เควี
16	UTGBYS-02	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมิด 115 เควี
17	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมิด 115 เควี
18	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมิด 115 เควี
19	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมิด 115 เควี
20	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมิด 115 เควี
21	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
22	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
23	KS-7022	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BOP05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SPO01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DOA05YB-01	"On" Auto Reclose	"O " Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
26	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้							
27	KS-7022	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EGAT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BOP05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SPO01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	DOA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	UTGBYS-01	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
32	UTGBYS-02	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
33	UTG01YS-01	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
34	UTG01YS-02	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
35	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
36	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
37	ย้ายโหลด สถานี อู่ทอง 1 และผู้ใช้ไฟ 115 เควี ไทยหู้ด กลับจาก สถานี สองพี่น้อง 2							
38	UTG01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	ON ATS สถานี สองพี่น้อง 2							
41	ย้ายโหลด สถานี อู่ทอง 2 กลับจาก สถานี ดอนเจดีย์							
42	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อู่ทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ขนานเข้าระบบ และ On-InterTrip							
45	KS-7022	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EGAT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
46	BOP05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	UTG01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	UTG02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								