



โทรสารขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ด.ม.ข.(ก.ป) ๒๐๒ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ นายเจริญ ศรีบัวงแพรง

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.ก.ฟ.ส.อ.ด.ม.ข.

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี (KCE๐๒) ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ด.ม.ข. ถึง สฟพ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV สฟพ.ด.ม.ข.	๒๕-๒๗ มี.ค. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟพ.ด.ม.ข.	สฟพ.กจ.๔	นายบุญช่วย ชาติ โทร ๐๘-๗๑๖๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผ.ข.ฟ. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผ.ผ.ก.ฟ.ส.อ.ด.ม.ข. โทร. ๐๓๕-๖๗๒๖๕๘. ๐๘๕-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายเจริญ ศรีบัวงแพรง)

ตำแหน่ง ผ.จก.ก.ฟ.ส.อ.ด.ม.ข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก DMA ถึง UCE
ในวันที่ 25-27 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 452/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ คุ้มทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟจ.กาญจนบุรี

(นายอภิสิทธิ์ คุ้มทอง)
๐๓๕-๖๗๒๖๕๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟจ. ๓.๖๖.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. ๒ (สถานี DMA, UCE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน หน้าสถานีฯ ตำบลมะขามเตี้ย
- กำหนดวันที่ทำงาน 25 มี.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 27 มี.ค. 67 17.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟส.ตมข. งานที่ทำ ก่อสร้าง 22 เควีใต้ไลน์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 452/2567
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 23 มีนาคม 2567
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย ~~นายศุภสวัสดิ์~~ วันที่ 23 มีนาคม 2567
- อนุมัติสวิตชิงโดย ~~นายศุภสวัสดิ์~~ วันที่ 23 มีนาคม 2567
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนต์, นายวรรณพงษ์, นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 3 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาคตำบลมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ไบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 09.00น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตมข. รับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้งกฟส.ตมข. พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-
21	DMA02R-02	Non-Reclosing	Normal		ตมข.		R ตลาคตำบลมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
25	DMA02R-02	Normal	Non-Reclosing		ตมข.		R ตลาคตำบลมะขามเตี้ย
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
28	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		- ไบมีด 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี
31	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		- INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	ย แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		- -
37	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
38	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		- -
39	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๒๕-๒๗ มี.ค. ๖๗



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้เส้นสายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมผัสสายส่ง