



# วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๕๐๐ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอำนาจ นวลมั่งสอ

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผชน.๙ รักษาการแทน ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kv	๑๔ เม.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	PM สถานี ๑๑๕ KV	SMC๖YS-๑๔	สถานี ๑๑๕ KV บ.เอเพ็กซ์	นายมานพ เบอร์โทร ๐๘๓๗๓๓๒๔๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ.เอเพ็กซ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอำนาจ นวลมั่งสอ)

ตำแหน่ง ผชน.๙ รักษาการแทน ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ 115 kv จาก SMC๖YS-14 ถึง  
ในวันที่ 14 เม.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 19.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 458/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ \_\_\_\_\_  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ บึงมั่งสอ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล  
รองฯ  
(ทนายสงวน สงวนพันธุ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๓๖๖

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

๑๗.๔ 1๓๓ ท.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี \_\_\_\_\_)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 เม.ย. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 19.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.คกช. งานที่ทำ PM ภายในประจำปี ตามใบขอปฏิบัติงาน 458/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 4 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 4 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 4 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัทรา,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	- ดับไฟระบบ 115 เควี ปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
5	เมื่อผู้ใช้ไฟ 115 เควี บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) แจ้งปลดโหลดภายในออกแล้วเสร็จ						
6	SMC06YS-14	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		คกช.		ABS บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์)
7	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
9	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
16	- จ่ายไฟระบบ 115 เควี						
17	SMC06YS-14	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		คกช.		ABS บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์)
18	แจ้งผู้ใช้ไฟ 115 เควี บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) เดินโหลดภายในได้ตามปกติ						
19	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



# Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

## บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

30/101, 102 Moo 1, T.Khokkham, Amphur Muang, Samutsakhon 74000 Thailand  
30/101, 102 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 สาขาที่ 00002  
Tel : 66 34 490537-41 Fax : 66 34 490542

ทะเบียนรับไฟฟ้า  
เลขที่ ๑๓๕๗  
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗

ที่ OA2/2403\_005

11 มีนาคม 2567

เรื่อง ปิดระบบ 115 kV ภายใน ของบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม

เนื่องด้วย บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ที่จะปิดระบบ 115 kV ภายใน เพื่อทำการ PM ระบบไฟฟ้าในสถานี 115 kV Substation 2 ประจำปี โดยการปิดระบบจะดำเนินการใน วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. ดังนั้นทางบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต จึงเรียนมายังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม เพื่อใคร่ขอความอนุเคราะห์ ช่วยในการสนับสนุนการ เปิด/ปิด สวิตช์ไบมิต 115 KV พร้อมกับฉีดล้างลูกถ้วย 115 KV เบอร์ดัดต่อผู้ดูแล Substation ( 083-7332443 มานพ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

<input checked="" type="checkbox"/> รจก.(ท)	<input type="checkbox"/> รจก.(ล)	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายละเอียด
<input type="checkbox"/> ผชบ.9	<input checked="" type="checkbox"/> วัตถุประสงค์	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผบ.ร.	<input checked="" type="checkbox"/> นปบ	<input checked="" type="checkbox"/> โปรดดูแลดำเนินการ	
<input type="checkbox"/> ผ.อ.	<input type="checkbox"/> ผ.ส.น	<input type="checkbox"/> แจ้งให้เกี่ยวข้องต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผ.บ.ส.	<input type="checkbox"/> ผ.บ.อ.		
<input type="checkbox"/> จป.	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

(คุณ สมหมาย ฟิ่งมี)  
MFG Vice President

นายนครินทร์ รัตนปัญญา  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗