



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 มี.ค. 2567

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) ๒๐๖ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี  
ของสถานี OND ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก       | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                      |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|
| ๑.  | OND09    | ๒๘ มี.ค. ๖๗  | ๐๘.๓๐ น.    | ๑๖.๓๐ น. | ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อน | OND09S-02 | -   | นายอรรถพล พยับเดช<br>๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)  ไม่มี ผชพ.ที่ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปน. โทร ๐๖-๓๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ OND๐๑ จาก OND๐๑5-๐2 ถึง -  
ในวันที่ ๒8 มี.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 463/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ แก้วสนิท ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย เกียรติศักดิ์ ทวน

  
( นาย วิวัฒน์ แก้วสนิท )  
อสค. 5 แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๐๖๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |                             |        |                   |        |
|------------------------|---|----------|-----------------------------|--------|-------------------|--------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | เฟิร์สซูเปอร์ฟู้ดส์ (OND09S-02)   |          |                             |        |                   |        |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 28 มี.ค. 67   | ระหว่าง  | 08.30 น.                    | ถึง    | 16.30             | น.     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟภ.อมน.  | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อนโดยวิธี Hotline |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 463/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก   |          |                             | วันที่ | 25 มีนาคม 2567    |        |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                             | วันที่ | 25 มีนาคม 2567    |        |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                             | วันที่ | 25 มีนาคม 2567    |        |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |                             |        |                   |        |

| ที่                               | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1                                 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 2                                 | ONA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ONA          | -          | -                       |
| 3                                 | ONA-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ONA          | -          | -                       |
| 4                                 | ONA05VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | ONA          | -          | -                       |
| 5                                 | ONA06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | ONA          | -          | Load 4.42 MW            |
| 6                                 | OND-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | OND          | -          | -                       |
| 7                                 | OND06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | OND          | -          | -                       |
| 8                                 | OND09VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | OND          | -          | Load 1.32 MW            |
| 9                                 | ย้ายโหลด OND09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ONA06  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 10                                | ONA06S-05  | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         | SF6        | หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ |
| 11                                | ONA05S-08  | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         | SCADA SF6  | หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ |
| 12                                | ONABVB-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | ONA          | -          | ขนานบัส                 |
| 13                                | OND09S-02  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         | DIS        | เฟิร์สซูเปอร์ฟู้ดส์     |
| 14                                | ONA05S-08  | สับ                                  | ปลด                  |      | อมน.         | SCADA SF6  | หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ |
| 15                                | ONABVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | ONA          | -          | ขนานบัส                 |
| 16                                | แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 17                                | แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 18                                | เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย                                    |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 19                                | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 20                                | ONA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ONA          | -          | -                       |
| 21                                | ONA-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ONA          | -          | -                       |
| 22                                | ONA05VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | ONA          | -          | -                       |
| 23                                | OND-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | OND          | -          | -                       |
| 24                                | OND06VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | OND          | -          | -                       |
| 25                                | ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร ONA06VB-01 และ OND09VB-01 ไว้ตลอดเวลา           |                                      |                      |      |              |            |                         |
| <b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b> |  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 26                                | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 27                                | ONA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ONA          | -          | -                       |
| 28                                | ONA-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ONA          | -          | -                       |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์                             | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                         |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|-------------------------|
| 29                        | ONA05VB-01                              | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | ONA          |            | -        | -                       |
| 30                        | OND-TP2                                 | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | OND          |            | -        | -                       |
| 31                        | OND06VB-01                              | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | OND          |            | -        | -                       |
| 32                        | ย้ายโหลด OND09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก ONA06 |                                      |                    |      |              |            |          |                         |
| 33                        | ONA05S-08                               | ปลด                                  | สับ                |      | อมน.         | SCADA      | SF6      | หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ |
| 34                        | ONABVB-01                               | ปลด                                  | สับ                |      | ONA          |            | -        | ขนานบัส                 |
| 35                        | OND09S-02                               | ปลด                                  | สับ                |      | อมน.         |            | DIS      | เฟิร์สซูปเปอร์ฟู้ดส์    |
| 36                        | ONA05S-08                               | สับ                                  | ปลด                |      | อมน.         | SCADA      | SF6      | หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ |
| 37                        | ONABVB-01                               | สับ                                  | ปลด                |      | ONA          |            | -        | ขนานบัส                 |
| 38                        | ONA06S-05                               | สับ                                  | ปลด                |      | อมน.         |            | SF6      | หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ |
| 39                        | ONA-TP1                                 | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | ONA          |            | -        | -                       |
| 40                        | ONA-TP2                                 | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | ONA          |            | -        | -                       |
| 41                        | ONA05VB-01                              | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | ONA          |            | -        | -                       |
| 42                        | ONA06VB-01                              | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | ONA          |            | -        | -                       |
| 43                        | OND-TP2                                 | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | OND          |            | -        | -                       |
| 44                        | OND06VB-01                              | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | OND          |            | -        | -                       |
| 45                        | OND09VB-01                              | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | OND          |            | -        | -                       |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |   |                                      |                    |      |              |            |          |                         |