



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

4 เม.ย. 67

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT6A	๑๐ เม.ย. ๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Clean Tx Metering & Lubricate DS., ปลด Barrier SAC	SA1 2222	SA1 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร .....

๓.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๔.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT6A จาก SA1-๒๒๒๒ ถึง SA1-๒๒๒๗  
 ในวันที่ 10 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๔๖๖/๒๕๖๗

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิขรา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ .....  
 ๒๓ มี.ค. ๖๗

(นาย ศิขรา กลิ่นประทุม) ๒๖ กรกฎาคม  
 รศ.ก.๕ บ้าน เขย. กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.ป.บ.(คฟ)  
เรียน ผจก. กฟ.ร. ๐๖๕, กฟ.ร. กทบ.


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน  
 แผนผังแนบ - แผน  
 ผจก. ๕ (สถานี SAA)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |  |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีสามพราน 1 (กฟผ. SA1-KT6A)  |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 10 เม.ย. 67   | เวลา     | 07.30 น. ถึง 16.30 น.                                    |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.  | งานที่ทำ | Clean Tx Metering & Lubricate ตามใบขอปฏิบัติงาน 466/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม  |          | วันที่ 27 มีนาคม 2567                                    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 27 มีนาคม 2567                                    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 27 มีนาคม 2567                                    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายพิรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายฉัตรกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 12.5 MW
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 8.1 MW
4	<b>ย้าย SAA INC.2 ไปจ่ายจาก SAA INC.3</b>						
5	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส
6	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 2
7	SAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 2
8	<b>แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบ SA1-KT6A โหลดเป็น 0</b>						
9	SA1-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SA1-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
11	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
12	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ</b>						
13	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 2
15	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
16	SA1-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 22 เควี
17	SA1-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
18	<b>ย้าย SAA INC.2 ไปจ่ายจาก SAA INC.1</b>						
19	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 2
20	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส
21	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 36613 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT6A (SA1-2222, 2227)

งานที่ทำ Clean Tx, Metering & Lubricate DS., ปลด Barrier SAC,

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.