



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 เม.ย. 67

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๑ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT5A	๑๗ เม.ย. ๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Clean Tx	SA1 2212	SA1 2217
					Metering & Lubricate DS.,		
					ปลด Barrier SAC		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ..... ตำแหน่ง.....โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT5A จาก SA1 2212 ถึง SAA1BVB-01 truck out
ในวันที่ 17 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๖๘/๒๕๖๗

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอดับไฟกับ.....
นางสาว

สุภัทรา
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญมาก)
๑๗๐.4 โทร. กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี..... สำนักงาน 1 (SAA).....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 06:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 เม.ย. 67	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Clean TX Metering & Lubricate DS. ปลด Barrier SAC ตามใบขอปฏิบัติงาน 468/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 27 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAA-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ย้ายโหลด SAA-KT5A ไปรับไฟจาก SAA-KT6A						
5	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส
6	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		INCOMING 1
7	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		INCOMING 1
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 07.30 น.						
9	SA1 2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 kV
10	SA1 2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 kV
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
15	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SA1 2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 kV
18	SA1 2212	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 kV
19	ย้ายโหลด SAA-KT5A กลับจาก SAA-KT6A						
20	SAA1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		INCOMING 1
21	SAA1BVB-01	ปลด	สับ		SAA		INCOMING 1
22	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส
23	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
24	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 36615 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1-2212, 2217)

งานที่ทำ Clean Tx, Metering & Lubricate DS., ปลด Barrier SAC,

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 17 เดือน เมษายน	พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 17 เดือน เมษายน	พ.ศ. 2567	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.