



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟอ.บปง.(บป.)
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชีราสุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่
ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPA02	16 มค.2566	07.00 น	17.00 น.	ปรับปรุงรองรับระบบ จำหน่าย สถานี บ้านโป่ง 3	ตรงข้าม สฟฟ.บ้าน SF6. โป่ง 3	Sf6 ชั่วคราว ร้านขายรถมิตซูบิชิ	นายวิทยา เรือนสา
๒.	BPA04	16 มค.2566	07.00 น	17.00 น.	ปรับปรุงรองรับระบบ จำหน่าย สถานี บ้านโป่ง 3	ตรงข้าม สฟฟ.บ้าน SF6. โป่ง 3	Sf6 ร้านล้อแม็ก BPA04S-12	
๓.	115 kv BPB05	16 มค.2566	07.00 น	17.00 น.	ปรับปรุงรองรับระบบ จำหน่าย สถานี บ้านโป่ง 3	ABS 115 KV. BPB 5YS-11 ร้านเหล็ก ที่วัน	LBS 115 KV. PTR 3YS-06 แบ่งแดนตอน กระเบื้อง	

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ้านโป่ง.....จะขอตัดไฟเพื่อปิดเสา รองรับระบบจำหน่าย สถานีบ้านโป่ง 3 แหล่งจ่ายไฟ สถานีไฟฟ้า

บ้านโป่ง ๑.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง..... ชม.บป.กฟอ.บปง..... โทร. ๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

.....รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SF6. มรณภิรมย์, บ้านโป่ง 3 ถึง SF6. ๙๑๖. ร้านขายรถมิตซูบิชิ

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ BPA2-4 จาก SF6. มรณภิรมย์, บ้านโป่ง 3 ถึง BPA4S-12

ในวันที่ 16 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 46/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก BPB 5YS-11 ถึง PTR 3YS-06

ในวันที่ 16 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 46/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวร โภกพันธ์
15 ม.ค. 67

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา เรือนสา

(นาย พัชรินทร์ แก้วอินท)
วศก.5 แทน ผจก.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บปอ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้าม สถานีบ้านโป่ง 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ม.ค. 67	เวลา	07.00 พ. 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 46/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายอมร โมกขพันธ์	วันที่ 15 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	โหลด 5.2 MW.
5	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	โหลด 3.9 MW.
6	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
8	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	โหลด 8.9 MW.
9	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	โหลด 4.5 MW.
10	ย้ายโหลด BPB 8 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 5						
11	BPB05S-09	ปลด	สับ		บปง.		SF6 สถานีตำรวจ
12	BPB08S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ต. อำนวยยนต์
13	ย้ายโหลด BPA 2 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 8						
14	BPA02S-13	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อสร.
15	SF6 ติดตั้งใหม่ BPA02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ตรงข้ามสถานีบ้านโป่ง 3 (วงจรถบ)
16	ย้ายโหลด BPA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 5						
17	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อสร.
18	SF6 ติดตั้งใหม่ BPA04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ตรงข้ามสถานีบ้านโป่ง 3 (วงจรถบ)
19	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
20	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ร้านขายรถมิตรรธรรม
21	BPA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ล้อแม่ค
22	BPB05YS-11	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		บปง.		ABS ร้านเหล็กที่วัน
23	ตรวจสอบ LBS 115 kv PTR03YS-06 ตอนกระเบื้อง ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN และล๊อคกุญแจ						
24	ตรวจสอบ DIS BPA04S-10 และ BPA04S-11 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
26	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
27	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G3						
29	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อดกราวด์ จุด G4						
30	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อดกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
31	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
32	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
35	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
36	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
38	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
39	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
40	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
41	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
42	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
43	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
44	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
45	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
47	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
48	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
49	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G1						
50	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G2						
51	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G3						
52	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อดกราวด์ จุด G4						
53	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
54	BPB05YS-11	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บปง.		ABS ร้านเหล็กทิวิน
55	SF6 ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 ร้านขายรถมิตรรธรรม
56	BPA04S-12	ปลด	สับ		บปง.		DIS ล้อแม่ค
57	ย้ายโหลด BPA 2 บางส่วนกลับจาก BPB 8						
58	SF6 ติดตั้งใหม่ BPA02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 ตรงข้ามสถานีบ้านโป่ง 3 (วงจรบน)
59	BPA02S-13	สับ	ปลด		บปง.		SF6 อสร.
60	ย้ายโหลด BPA 4 บางส่วนกลับจาก BPB 8						
61	SF6 ติดตั้งใหม่ BPA04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 ตรงข้ามสถานีบ้านโป่ง 3 (วงจรมัถ)
62	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.		SF6 อสร.
63	ย้ายโหลด BPB 8 บางส่วนกลับจาก BPB 5						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	BPB08S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปง.		SF6 ต. อำนวยยนต์
65	BPB05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 สถานีตำรวจ
66	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
67	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
68	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
69	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
70	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
72	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
73	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช้อตกราวน์ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๗ (แก้ไข)

