



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สป.ร.(ปบ.) 01047
ชื่อผู้รับ นายพิชชา ตันยัตเส็ง
ชื่อผู้ส่ง นายพิชชา ตันยัตเส็ง

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

29 มี.ค. 67

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอ ย้ายโหนด ตั้ง Manual/ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis(SAB๑๐S-๐๙) ชำรุด หน้าโรงเรียน สกลวิทยา ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๑๐	๓๑ มี.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยน Dis(SAB๑๐S-๐๙) ชำรุด หน้าโรงเรียนสกลวิทยา			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายพิชชา ตันยัตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ SAB10 จาก ถึง
 ในวันที่ 31 มี.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 14.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 473/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิตติศักดิ์ เอี่ยมสว่าง ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.ปบ.(ก.๓) ผูกฉิม

(นายนิพนธ์ ผูกฉิม)
๐๙๓.๔ กท. นพ.คท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ค. คฟอ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ SAB10S-09 (DIS รร.สกลวิทยา)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 มี.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	14.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน DIS ชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน 473/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่ 27 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 27 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 27 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. จิรวัดน์, วัฒนา, พิชชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นครินทร์, สาวพิชชา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
3	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
4	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
5	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		TP1 -
6	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		CB -
7	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		TP1 -
8	- ย้ายโหลด SAB10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAD05						
9	OYI01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 บีม ปตท.
10	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB -
11	SAB10S-10	ปลด	สับ		สพร.		DIS UG ข้ามแม่น้ำท่าจีน (ฝั่งอำเภอ)
12	SAB10S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้ารร.สกลวิทยา
13	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB -
14	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บีม ปตท.
15	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
17	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
18	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
19	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		TP1 -
20	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		TP1 -
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
22	ขณะปฏิบัติงานให้ "OFF" Auto Reclose วงจร SAB10, SAD05 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP
26	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB
27	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		TP1
28	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		TP1
29	- ย้ายโหลด SAB10 บางส่วน กลับจาก SAD05						
30	OYI01S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ปุ่ม ปตท.
31	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB
32	SAB10S-09	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้ารร.สกลวิทยา
33	SAB10S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS UG ข้ามแม่น้ำท่าจีน (ฝั่งอำเภอ)
34	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB
35	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปุ่ม ปตท.
36	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP
37	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB
38	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB
39	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		TP1
40	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		CB
41	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		TP1
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

งานวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เปลี่ยน Dis SAB10S-09 ชำรุด หน้าโรงเรียนสกลวิทยา

