

วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ วิทยุขอ. (ณ) ๒๑

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณกุล

ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ เทศชัยบุตร

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ทอ.

ด้วยการไฟฟ้า ของผวกภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า VLA ตามแผนผัง
สิ่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA03 VLA04	๑๖ ม.ค. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	- ปักเสาพาดสาย ระบบ๒๒เควี บริเวณสามแยกไฟ แดงทองผวกภูมิ	VLA๓S-๐๗ เชิงสะพานแควน้อย VLA๔S-๐๓ ครัวแปดริ้ว	DISชั่วคราว VLA๐๓ ป้อมปดท. DISชั่วคราว VLA๐๔ วัดท่าขนุน	นายสุวิทย์ จำปาสี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สามแยกไฟแดงทองผวกภูมิ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร ตำแหน่ง พงษ์ ๗ โทร. ๐๘๕-๒๖๓๖๒๘๘๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ เทศชัยบุตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ทอ.ทองผวกภูมิ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

VLA๓S-07

Dis ๓. ฝั่งปอท.

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA3,4 จาก VLA4S-03 ถึง Dis ๓. ฝั่งท่าขนุน

ในวันที่ 16 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 48/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิทยา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ โทร. ๐๘๕-๒๖๓๖๒๘๘๗

(นายสมเกียรติ เทศชัยบุตร)

อก.รท.ทอ.ทอ. กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ทองผวกภูมิ

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

-รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามแยกไฟแดงทองผาภูมิ (VLA03,04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ม.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	48/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	6 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายจิรวรรณ,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	VLABR-03	Normal	Nonreclosing		ทก.		R Load = 3 MW
5	VLABR-04	Normal	Nonreclosing		ทก.		R Load = 5 MW
6	VLABR-05	Normal	Nonreclosing		ทก.		R Load = 1.5 MW
7	VLA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทก.	SCADA	R หน้าบัสเซลล์
8	VLA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทก.	SCADA	R ขนส่งทองผาภูมิ
9	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA05 และ ย้ายโหลด VLA03 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA02						
10	VLA04S-06	ปลด	สับ		ทก.		SF6 ก่อนบ้านทิพุเย
11	VLA02S-10	ปลด	สับ		ทก.		SF6 บ้านหินแหลม
12	VLA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทก.		DIS คริวแปดริ้ว
13	VLA03R-01	สับ	ปลด		ทก.	SCADA	R ขนส่งทองผาภูมิ
14	ย้ายโหลด VLA03 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA05						
15	VLA03S-03	ปลด	สับ		ทก.		DIS ร้านศรีคริว
16	VLA03S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทก.		SF6 เชิงสะพานแควน้อย
17	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
18	DIS ชค. VLA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทก.		DIS วัดท่าขนุน
19	DIS ชค. VLA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทก.		DIS บั้มปตท.
20	แจ้ง กฟส.ทก. ตรวจสอบ SF6 อุบัติการณ์ข้าง รหัส VLA03S-02 อยู่สถานะ "Open" แล้วให้ดำเนินการล๊อคคาน						
21	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ทก. รับทราบ						
22	แจ้ง กฟส.ทก. ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
23	แจ้ง กฟส.ทก. ซ้อมตรวจวัดจุด G1,G2,G3,G4						
24	แจ้ง กฟส.ทก. ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
25	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
26	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
27	VLABR-03	Nonreclosing	Normal		ทก.		R

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	VLABR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R
29	VLABR-05	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R
30	VLA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ทภ.	SCADA	R หน้าปัดเซลล์
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
31	เมื่อ กฟส.ทภ. แจ่งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟคืน						
32	แจ่ง กฟส.ทภ. ปลดข้อดกราวด์จุด G1,G2,G3,G4						
33	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
34	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
35	VLABR-03	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R
36	VLABR-04	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R
37	VLABR-05	Normal	Nonreclosing		ทภ.		R
38	VLA02R-01	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing, ALT		ทภ.	SCADA	R หน้าปัดเซลล์
39	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
40	DIS ชค. VLA04	ปลด	สับ		ทภ.		DIS วัดท่าขนุน
41	DIS ชค. VLA03	ปลด	สับ		ทภ.		DIS ป้อมปท.
42	ย้ายโหลด VLA03 บางส่วนกลับจาก VLA05						
43	VLA03S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทภ.		SF6 เซิงสะพานควนน้อย
44	VLA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทภ.		DIS รั้นศรีคร้ว
45	ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนกลับจาก VLA05 และ ย้ายโหลด VLA03 บางส่วนกลับจาก VLA02						
46	VLA03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทภ.		R ขนส่งทองผาภูมิ
47	VLA04S-03	ปลด	สับ		ทภ.		DIS คร้วแปดริ้ว
48	VLA04S-06	สับ	ปลด		ทภ.		SF6 ก่อนบ้านทิพูเย
49	VLA02S-10	สับ	ปลด		ทภ.		SF6 บ้านหินแหลม
50	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
51	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	VLABR-03	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R
53	VLABR-04	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R
54	VLABR-05	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R
55	VLA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	SCADA	R หน้าปัดเซลล์
56	VLA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	SCADA	R ขนส่งทองผาภูมิ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟ ปีกเสนาพวดสายระบบ๒๒เควี บริเวณสามแยกไฟแดงทองผาภูมิ
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.

