



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

03/04/67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๔๖๙/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๔ เม.ย. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ เพื่อ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม สถานีไฟฟ้าด้าน มะขามเตี้ย	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจিতพล ตัญเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก DMA - TP1 ถึง  
ในวันที่ 4 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 481/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **เชิด ชูบุญ** ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เรีงรัก ดียะตาม

(นายจิตพล ตัญเต็มวงศ์)  
วศก. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓, กฟภ. ๑๖๖.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี DMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ พงษา)

ผ.ม.ก.กสฟ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด่านมะขามเตี้ย		
กำหนดวันที่ทำงาน	4-เม.ย.-67	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		ตามใบขอปฏิบัติงาน 481/67
ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มีนาคม 2567
อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มีนาคม 2567
สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 29 มีนาคม 2567
	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส, นายวรรณพงษ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ DMA,KCE,KCC,TMA							
1	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
2	DMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		
3	DMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		
4	DMA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		
5	DMA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		
6	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
7	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ดมข.		R บ้านรางสาละ
8	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
9	KCE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCE		
10	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
11	KCC08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC		
12	KCC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC		
13	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		Egat		
14	TMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMA		
15	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV	-	
16	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing,GND		รถ ตสร.		R หนองข้าวฉก
17	ย้ายโหลด DMA01,02 ไปรับไฟจาก KCE01						
18	Sw.ByPass DMA02	ปลด	สับ		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
19	DMA02R-02	สับ	ปลด		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
20	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 แยกลำทหาร
21	DMA02VB-01	สับ	ปลด		DMA		
22	DMA01S-06	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 หน้า รร.มัธยมด่านมะขามเตี้ย
23	DMA01VB-01	สับ	ปลด		DMA		
24	ย้ายโหลด DMA06 ไปรับไฟจาก KCC08						
25	DMA06S-09	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 เขิงสะพานบ้านเก่า
26	DMA06VB-01	สับ	ปลด		DMA		
27	ย้ายโหลด DMA05 ไปรับไฟจาก KCC09						
28	DMA05S-08	ปลด	สับ		กจ.	scada	SF6 ก่อน ว.เกษตร
29	DMA05VB-01	สับ	ปลด		DMA		
30	ย้ายโหลด DMA08 บ้านรางสาละ ไปรับไฟจาก TMV04						
31	DMA08S-07	ปลด	สับ		รถ ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
32	DAM08R-01	สับ	ปลด		รถ ดมข.	SCADA	R รางสาละ
33	ย้ายโหลด DMA08 บางส่วน และ DMA07 , DMA10 ไปรับไฟจาก TMA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
35	DMA01BVB-01	สับ	ปลด		DMA		Incoming 1
36	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
37	DMA01YB-01	สับ	ปลด		DMA		
38	DMA01YS-01	สับ	ปลด		DMA		
39	DMA01YS-02	สับ	ปลด		DMA		
40	DMA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DMA		
41	ให้เทสไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์อินคัมมิงได้						
42	DMA01BVG-01	ปลด	สับ		DMA		Ground Inc1
43	แจ้งช่างควบคุมงานทำการลงข้อมูลการ Test ไฟ ลงใน "WE SAFE"						
44	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานที่หม้อแปลงได้						
45	KCE-TP1	"OLTC" Manual	OLTC" Auto		KCE		
46	KCE01VB-01	"Off" Auto Reclose	" Auto Reclose		KCE		
47	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
48	KCC08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC		
49	KCC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC		
50	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		Egat		
51	TMA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMA		
52	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV	-	
53	TMV04R-01	Nonreclosing,GND	Normal		รถ ตสร.	R	หนองข้าวนก
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
54	หลังจากปฏิบัติงานที่ หม้อแปลงแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้						
55	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
56	KCE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCE		
57	KCC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
58	KCC08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC		
59	KCC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC		
60	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		Egat		
61	TMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMA		
62	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV	-	
63	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing,GND		รถ ตสร.	R	หนองข้าวนก
64	DMA01BVG-01	สับ	ปลด		DMA		Ground Inc1
65	DMA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		
66	DMA01YS-01	ปลด	สับ		DMA		
67	DMA01YS-02	ปลด	สับ		DMA		
68	DMA01YB-01	ปลด	สับ		DMA		
69	ย้ายโหลด DMA08 บางส่วน และ DMA07 ,DMA10 คืนจาก TMA02						
70	DMA01BVB-01	ปลด	สับ		DMA		Incoming 1
71	DMA10S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
72	ย้ายโหลด DMA08 บ้านรางสาสี่ กลับจาก TMV04						
73	DAM08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถ ตมข.	SCADA R	รางสาสี่
74	DMA08S-07	สับ	ปลด		รถ ตสร.	SCADA SF6	สวนเปี่ยมสุข
75	ย้ายโหลด DMA05 คืนจาก KCC09						
76	DMA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DMA		
77	DMA05S-08	สับ	ปลด		กจ.	scada	SF6 ก่อน ว.เกษตร
78	ย้ายโหลด DMA06 คืนจาก KCC08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
79	DMA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DMA		
80	DMA06S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 เชิงสะพานบ้านเก่า
81	ย้ายโหลด DMA01,02 คีนจาก KCE01						
82	DMA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DMA		
83	DMA01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 หน้า รร.มัธยมด่านมะขามเตี้ย
84	DMA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DMA		
85	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.		SF6 แยกลำทหาร
86	DMA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing	GND	ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
87	Sw.ByPass DMA02R-02	สับ	ปลด		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
88	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
89	DMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		
90	DMA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		
91	DMA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		
92	DMA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		
93	DMA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		
94	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		
95	KCE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCE		
96	KCC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
97	KCC08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC		
98	KCC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC		
99	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		Egat		
100	TMA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMA		
101	DMA02R-02	Nonreclosing,GND	Normal		ดมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching							