



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปบ.) ๖๓๒/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ บ.ทรูดีแทคใช้เครนซ่อมแซมเสาสัญญาณบริเวณ
สุริยะแมนชั่น สาย ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๖ เม.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ บ.ทรูดีแทคใช้เครนซ่อมแซมเสาสัญญาณบริเวณสุริยะแมนชั่น สาย ๕	SAA06YS-01 สถานีฯ สามพราน1	OYK03YS-01 สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2	นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ๐๖-๓๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผ.ปบ. โทร. ๐๖-๓๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กพท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 145kv จาก SAA 06YB-01 ถึง OYK 03YB-01
ในวันที่ 6 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 485/2567
พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัฒน์ แก้วฉวีนิกร ประสานงานการขอดับไฟกับ พนม ภิรมย์ศักดิ์ วารนน
29 มี.ค. 67


(นาย จิรวัฒน์ แก้วฉวีนิกร)
อศก. 5 ๖๗๓ น.ค.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. กพท. ๐๓๓.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
คพฟ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ SAA ถึง สถานีฯ OYK					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 เม.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ดับไฟสายส่ง 115 KV เพื่อให้ บ.ทรุดีแตกซ่อมเสาสัญญาณ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	485/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก	วันที่	29 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			<i>พิชชา</i>	วันที่	29 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,น.ส.พิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NCA01YB-01,NCA05YB-01 ให้ CLOSE LOOP อยู่						
3	OPEN LOOP NCA01YB-01,NCA05YB-01 ออก						
4	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	OYM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYM04YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ทำการจัดบัส 115 KV ที่สถานีฯ NCA ย้ายโหลด NCA01YB-01 ไปรับไฟจากไลน์ NCA02YB-01						
9	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ตรวจสอบใบมีด NCA0BYS-01,02 ให้ CLOSE อยู่						
12	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCA01YS-01	ปลด	สับ		NCA		- ใบมีด 115 เควี
14	NCA01YS-02	สับ	ปลด		NCA		- ใบมีด 115 เควี
15	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAA05YB-01,SAA06YB-01 ให้ CLOSE LOOP อยู่						
19	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SLY03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SLY03YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ปรับ Setting Relay ที่ PMB01YB-01 จาก Group 1 เป็น Group 2						
24	ย้ายโหลดสถานีฯ PMB,OYK ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.วินเนอร์,น้ำประปาไทย ไปรับจากสถานีฯ NCA						
25	ตรวจสอบใบมีด PMB05YS-01,02 ให้ CLOSE อยู่						
26	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	OYK03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	OYK03YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
33	SAA06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SAA06YS-01	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
36	SAA06YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
37	OYK03YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
38	OYK03YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
39	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
41	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงานตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
42	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
43	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ลง WE SAFE เรียบร้อย						
44	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	OYK03YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
46	OYK03YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
47	SAA06YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
48	SAA06YS-01	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
49	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SAA06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	ย้ายโหลดสถานีฯ PMB,OYK ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.วินเนอร์,น้ำประปาไทย กลับจากสถานีฯ NCA						
52	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	OYK03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	จ่ายไฟ CLOSE LOOP SAA05YB-01,SAA06YB-01						
59	PMB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SLY03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	SLY03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	PMB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	ปรับ Setting Relay ที่ PMB01YB-01 จาก Group 2 เป็น Group 1						
64	ทำการจัดบัส 115 KV ที่สถานีฯ NCA ย้ายโหลด NCA01YB-01 กลับจากไลน์ NCA02YB-01						
65	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	NCABYB-01	ปลด	สับ		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	NCA01YS-02	ปลด	สับ		NCA		- ไบมีด 115 เควี
69	NCA01YS-01	สับ	ปลด		NCA		- ไบมีด 115 เควี

DTAC/RNI7/2024/320

วันที่ 27 มีนาคม 2567

กฟส. ออมน้อย เลขที่รับ 1691
 ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗
 วันที่.....เวลา.....

เรื่อง ขออนุญาตความเสถียรในการดับกระแสไฟฟ้า 115KVA

เรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา

เนื่องด้วย บริษัท ทรู-ดี เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการรื้อถอนอุปกรณ์ รหัสสถานี BKK2199 ในพื้นที่ของคุณธนนที พิสิฐ
 จำนวน หมายเลขติดต่อ 086-5999258 /021179225 ต่อ 6 , พุทธรณีสถลสาย 5 กม.7 ในการขนย้ายอุปกรณ์ มีความ
 จำเป็นต้องให้เครื่องในการยกอุปกรณ์ลงจากอาคาร

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อม
 น้อย ในการขอดับกระแสไฟฟ้าขนาด 115KVA เพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ในการใช้เครนยกอุปกรณ์ลงจากอาคาร
 รหัสสถานี BKK2199 : คุณธนนที พิสิฐจำนวน เลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ตำบล ไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์
 ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายสำเร็จ สาเร้ง โทร 081-8578158
 และ นายวัชชระ สุจำเนียร โทร 086-3379268

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อทราบ
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวกิติวรรณ พรรณโนภาส)
 ผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติงานพื้นที่
 เขตภาคกลางและภาคตะวันตก

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
 ผจก. กฟส.อ้อมน้อย

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

รจก.(ล)
รจก.(ท)
ผชน.๙
ผชน.๘
นวช.๙
นวช.๘
นตจ.
วตจ.
ผผ.สน
ผผ.บร
ผผ.มต
ผผ.บส
ผผ.ปบ
ผผ.กส
ทผ.
จป.
ห้อง LAN

