



Switching Deadline

4 เม.ย. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปบ.) ๖๔๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทธีรพันธ์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขุดบ่ไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อสับเปลี่ยนเครื่องวัดแรงสูงแบ่งแดนหน้าร้านเดอะไนท์ ถนนพุทธสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB03	๙ เม.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขุดบ่ไฟ ๒๒ เควี เพื่อสับเปลี่ยนเครื่องวัดแรงสูงแบ่งแดน บริเวณหน้าร้านเดอะไนท์ ถนนพุทธสาคร	HL ตัด DDE หน้าร้านเดอะไนท์	KTA10S-04	นายสันติ โอษฐ์งาม ๐๙๘-๐๑๗-๒๔๑๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนพุทธสาคร หน้าร้านเดอะไนท์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ เกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พ.ชง.๖ ผ.ปบ. โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขุดบ่ไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ ONM3 จาก PPE พริงมิตเตอร์ที่ตั้ง KTA 105-04
ในวันที่ 9 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 486/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัชร วัฒนวิจิตร ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย เกียรติศักดิ์ นามบุญ
29 มิ.ย. 67

กน
(นาย วิวัชร วัฒนวิจิตร)
ชต. 5 แทน ชอ.คป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กนส.อน

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ต้น CT/VT หน้าร้านเดอะไนท์ ถนนพุทธศาสตร์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเครื่องวัดแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	486/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัช เสมามิ่ง			วันที่	29 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	ตรวจสอบ SF6 KTA10S-04 เดอะไนท์รีสอร์ท อยู่สถานะ OPEN+LOCK						
3	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
4	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
5	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
6	แจ้ง HOTLINE ปลด DDE บริเวณหน้าร้านเดอะไนท์ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
7	เมื่อ HOTLINE ปลด DDE บริเวณหน้าร้านเดอะไนท์ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
8	แจ้ง HOTLINE ปลดสายเข้า SF6 KTA10S-04 เดอะไนท์รีสอร์ท ทั้ง2ข้าง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
9	เมื่อ HOTLINE ปลดสายเข้า SF6 KTA10S-04 เดอะไนท์รีสอร์ท ทั้ง2ข้าง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
15	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
16	ONB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
สิ้นสุด Switching แรก							
17	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
21	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
22	- จ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้ง HOTLINE เชื่อมสายเข้า SF6 KTA10S-04 เตอะไนท์รีสอร์ท ทั้ง2ฝั่ง เข้า 3 เฟส						
24	เมื่อ HOTLINE เชื่อมสายเข้า SF6 KTA10S-04 เตอะไนท์รีสอร์ท ทั้ง2ฝั่ง เข้า 3 เฟส แล้วเสร็จ						
25	แจ้ง HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณหน้าร้านเตอะไนท์ เข้า 3 เฟส						
26	เมื่อ HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณหน้าร้านเตอะไนท์ เข้า 3 เฟส แล้วเสร็จ						
27	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
28	ONB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
สิ้นสุด Switching							

