

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กน) ๒๒๓ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาแรงสูงบริเวณบ้านหนองกระทุ่ม ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F4(สพท.2)	14 เม.ย. 67	08.30	17.00	1.ย้ายแนวเสาแรงสูง บริเวณบ้านหนองกระทุ่ม	SF6 ชั่วคราว บ้านโป่ง	SF6 ชั่วคราว แยกรางเข็มทอง	นายอุดมศักดิ์ ตะเทียนทอง โทร.๐๘๑-๑๗๘๓๑๒๓
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... บ้านรางกระโดน,บ้านหนองกระทุ่ม.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายภริกรฤทธิ...หงษ์โต ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.อ.สองพี่น้อง... โทร ๐๘๑-๘๘๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SF64 จาก SF6 ๕๑.บ้านโป่ง ถึง SF6 ๕๑. แยกรางเข็มทอง
ในวันที่ 14 เม.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 487/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร ธีรภัทร ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟท.๓ และ กฟส.อ.สพท.

(นาย ธีรภัทร ธีรภัทร)
๐๘๑-๕ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก.

นพ.ส. รพช.
นพ.บ. นก

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองกระทุ่ม (SPO04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 487/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 2 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
3	SPO09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	R	บ้านดอนพรหม
4	ย้ายโหลด SPO04 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SPO09						
5	SPO04S-10	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6
6	SF6 ชค. SPO04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	SF6 ชค. SPO04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยพร้อมทั้งให้ปฏิบัติงานได้						
13	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
14	SPO09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.	R	บ้านดอนพรหม
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	SPO04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
17	SPO09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	R	บ้านดอนพรหม
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
20	ย้ายโหลด SPO04 (บางส่วน) กลับจาก SPO09						
21	SF6 ชค. SPO04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทคก.		SF6
22	SF6 ชค. SPO04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทคก.		SF6
23	SPO04S-10	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6
24	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
25	SPO09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.	R	บ้านดอนพรหม
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 14 เม.ย. 67 เวลา 08.30-17.00 น.

บริเวณ บ้านหนองกระทุ่ม

