



# วิญยอมดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๕๓๘ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิทจนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอติดตั้งSF๖เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สอาน้ำสมุทรว. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF05	๕ เม.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยน DIS เป็น SF๖	SMF๕S-๐๘	SMF๕S-๐๘	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๕๙๖๙๒๕๑ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.สร.ศาสตร. สงวนพันธุ์.....ตำแหน่ง.ทผ.ปบ.....โทร.....๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง..... ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

( ผจก.โคกขาม )

( ผ.คคฟ.โคกขาม )

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SMF05 จาก SMF๕S-08 ถึง SMF๕S-08

ในวันที่ 5 เม.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 491/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักศักดิ์ เจียมสะอาด ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นครินทร์ รัตนปัญญา

( นายพิทจนันท์ พิชราสุวรรณ )

อสก.4 11๓๖ นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.โคกขาม

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ SMF05S-08 (DIS ซ.วัดโคกขาม)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 เม.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คคช.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน DIS เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 491/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	2 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. พิรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต 2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มนเษ 3. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB -
3	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB -
4	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
6	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***</b>							
8	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	ตรวจสอบสถานะ SMF05S-08 (SF6 ซ.วัดโคกขาม) ติดตั้งใหม่ อยู่สถานะ <b>"ปลด,ล็อกคาน"</b>						
10	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB -
11	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		CB -
<b>*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>							