



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๔๓๙ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอติดตั้งSF๖เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสมุทร๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่วันที่ | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|---------------|----------|---|----------|----------|--|
| ๑ | SMF05 | ๗ เม.ย. ๖๗ | ๙.๐๐ น. | ๑๖.๐๐ น. | สับเปลี่ยน DIS เป็น SF๖ | SMF๕S-๑๗ | SMF๕S-๑๗ | ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุรศักดิ์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF๐๕ จาก SMF 5S-17 ถึง SMF 5S-17
ในวันที่ 7 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 492/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญทอง ผาวัน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุรศักดิ์ สงวนพันธ์ุ


(นายสุรศักดิ์ สงวนพันธ์ุ)
๒๓๖.๔ 1๓๕ คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. โคกขาม
อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ SMF05S-17 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 7 เม.ย. 67 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.คกข. | งานที่ทำ | สับเปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 492/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ผาเงิน | | วันที่ 2 เมษายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 2 เมษายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 2 เมษายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. พิรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SMF05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | | CB |
| 3 | SMF07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SMF | | CB |
| 4 | แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 5 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | |
| 6 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 7 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | | |
| 8 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 9 | ตรวจสอบสถานะ SMF05S-17 (SF6 ก่อนถึง ม.กานดาไอรีพ) ติดตั้งใหม่ อยู่สถานะ "ปลด.ล๊อคคาน" | | | | | | |
| 10 | SMF05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB |
| 11 | SMF07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | SMF | | CB |
| *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |