



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

19 เม.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ภาณุจันบุรี ๑ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๒๔ เม.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิขิต โทร. ๐๘๑๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิขิต นิสรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก KB-2222 Pathead  
ในวันที่ 24 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ ๕๐๓/๖๗  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่วเวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ นกเขต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิขิต นิสรอด.

(นายเชาว์ลิขิต นิสรอด)  
๐๘.๕ ๓๓๖๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก.กฟส.กจ., กฟส.ทมจ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KEA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วเวลา ๐๖.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯกาญจนบุรี1 BUS1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 เม.ย. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษา ตามใบขอปฏิบัติงาน 403/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 6 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ปณ วันที่ 6 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย ปณ วันที่ 6 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุภัสษา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑาะ,นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร,นายวัฒนา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
4	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
5	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
6	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
7	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
9	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
10	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
11	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-
12	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
13	KCC-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
14	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
15	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
16	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
17	*ตรวจสอบเบรกเกอร์ KCA05VB-01 สถานะ OPEN*						
18	- ย้ายโหลด KCA02 บางส่วนไปรับจาก TMA01						
19	KCA02S-11	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ก่อนป้อนแก๊ส
20	KCA02S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อนสมันท์
21	- ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนไปรับจาก KCC03						
22	SF6 TIE LINE	ปลด	สับ		กจ.		SF6 กองพล 9 (KCA4//KCC3)
23	KCA04S-07	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้า AIA
24	- ย้ายโหลด KCA01 ไปรับจาก KCA10						
25	KCA01S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ร้านประสิทธิ์ค้าข้าว
26	KCA01VB-01	สับ	ปลด		KCA		CB KCA01
27	- ย้ายโหลด KCA02 ไปรับจาก KCA09						
28	KCA02S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านพักรถไฟ
29	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA		CB KCA02

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	- ย้ายโหลด KCA03 ไปรับไฟจาก KCA08						
31	KCA03S-03	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามบ่อม สท.
32	KCA03VB-01	สับ	ปลด		KCA		CB KCA03
33	- ย้ายโหลด KCA04 ไปรับไฟจากจาก PTU05						
34	KCA04S-03	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
35	KCA04VB-01	สับ	ปลด		KCA		CB KCA04
36	KCA01S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.1
37	KCA02S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.2
38	KCA03S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.3
39	KCA04S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.4
40	KCA05S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.5
41	ปลด CAP ด้าน BUS1 KCA1CVB-01 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาปลด						
42	KCA01CVB-01	สับ	ปลด		KCA		CAP 1
43	ตรวจสอบให้หม้อแปลง Station Service รับไฟทางด้านบัส 2						
44	เมื่อพร้อมดับไฟทางด้านบัส1						
45	KCA01BVB-01	สับ	ปลด		KCA		INCOMING 1
46	KB-2222	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์
47	KB-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด
48	KCA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		CAP 1
49	KCA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		INCOMING 1
50	KCABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		ขนานบัส
51	KCA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		
52	KCA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		
53	KCA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		
54	KCA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		
55	KCA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		
56	แจ้งพนักงานให้ตรวจสอบฟิชั่น หลังจากตรวจสอบฟิชั่นแล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่นให้ สับกราวด์ ได้						
57	KCA01BVG-01	ปลด	สับ		KCA		กราวด์ INCOMING 1
58	KCA01CVG-01	ปลด	สับ		KCA		กราวด์ CAP1
59	KCA01VG-01	ปลด	สับ		KCA		กราวด์ F1
60	KCA02VG-01	ปลด	สับ		KCA		กราวด์ F2
61	KCA03VG-01	ปลด	สับ		KCA		กราวด์ F3
62	KCA04VG-01	ปลด	สับ		KCA		กราวด์ F4
63	KCA05VG-01	ปลด	สับ		KCA		กราวด์ F5
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ แจ้งชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe						
65	หลังจากชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
66	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานทางด้าน KCA-BUS1 ได้						
67	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
68	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
70	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
71	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
72	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
73	KCC-TP2	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
74	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
75	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
76	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
77	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ</b>						
78	KCA01BVG-01	สับ	ปลด		KCA		กราวด์ INCOMING 1
79	KCA01CVG-01	สับ	ปลด		KCA		กราวด์ CAP1
80	KCA01VG-01	สับ	ปลด		KCA		กราวด์ F1
81	KCA02VG-01	สับ	ปลด		KCA		กราวด์ F2
82	KCA03VG-01	สับ	ปลด		KCA		กราวด์ F3
83	KCA04VG-01	สับ	ปลด		KCA		กราวด์ F4
84	KCA05VG-01	สับ	ปลด		KCA		กราวด์ F5
85	KCA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		CAP 1
86	KCA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		INCOMING 1
87	KCA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		
88	KCA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		
89	KCA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		
90	KCA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		
91	KCA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KCA		
92	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
93	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
94	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
95	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
96	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
97	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
98	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
99	KCC-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
100	KCC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
101	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
102	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
103	<b>จ่ายไฟ</b>						
104	KB-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด
105	KB-2222	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์
106	KCA01BVB-01	ปลด	สับ		KCA		INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	KCA01CVB-01	ปลด	สับ		KCA		CAP 1
108	KCA01S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.1
109	KCA02S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.2
110	KCA03S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.3
111	KCA04S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.4
112	KCA05S-01	ปลด	สับ		กจ.	DIS	POT HEAD F.5
113	- ย้ายโหลด KCA01 กลับจาก KCA10						
114	KCA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA	CB	KCA01
115	KCA01S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA SF6	ร้านประสิทธิ์ค้าข้าว
116	- ย้ายโหลด KCA02 กลับจาก KCA09						
117	KCA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA	CB	KCA02
118	KCA02S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA SF6	บ้านพักรถไฟ
119	- ย้ายโหลด KCA03 กลับจาก KCA08						
120	KCA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA	CB	KCA03
121	KCA03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	ตรงข้ามป้อม สห.
122	- ย้ายโหลด KCA04 กลับจาก PTU05						
123	KCA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA	CB	KCA04
124	KCA04S-03	สับ	ปลด		กจ.	SCADA SF6	ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
125	- ย้ายโหลด KCA02 บางส่วนกลับจาก TMA01						
126	KCA02S-07	ปลด	สับ		กจ.	SF6	ตรงข้ามบึงสมนันท
127	KCA02S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	ก่อนบึงแก๊ส
128	- ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนกลับจาก KCC03						
129	KCA04S-07	ปลด	สับ		กจ.	SCADA SF6	หน้า AIA
130	SF6 TIE LINE	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	กองพล 9 (KCA4//KCC3)
131	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
132	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
133	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
134	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
135	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
136	PTU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
137	KCC-TP2	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
138	KCC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
139	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
140	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

