



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท. 1007 / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

09/04/67

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก (PTU 65-06)	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU06	๑๐ เม.ย. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสา แรงสูง บ้านเบญพาด	Dis ป้อมตำรวจ เบญพาด	PTU06R-02 บ้านเบญพาด	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๔๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ชผ.กป. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสุรวุฒิ บุญนาค)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

3 เม.ย. 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PTU6 จาก PTU 65-06 ถึง PTU 6R-02
ในวันที่ 10 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 505/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กิ่งประจักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๗๒ ๐๕๖๓ บ้านเบญพาด
4 เม.ย. 67

(นายพิเศษ กิ่งประจักษ์)
๑๓๓.41๓๖ ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. พทช.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปอดคภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ...../.....แผ่น


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านเบญพาด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 เม.ย. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	รีนถอนเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	505/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	5 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศกสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PTU06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R แยกเบญพาด
3	PTU03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
4	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
5	ย้ายโหลด PTU 6 บางส่วนไปจ่ายจาก PTU 3						
6	PTU06S-17	ปลด	สับ		พทน.		DIS โรงเรียนเบญพาด
7	PTU06R-02	สับ	ปลด		พทน.		R แยกเบญพาด
8	SW.LOAD PTU06R-02	สับ	ปลด		พทน.		DIS SW. LOAD PTU06R-02
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
10	PTU06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ป้อมตำรวจเบญพาด
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
14	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย ไม่มีซ็อตกราวด์						
15	PTU03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
16	PTU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	แจ้งหน่วยงานปลด ซ็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงานปลด ซ็อตกราวด์ จุด G2						
21	PTU03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R บ้านปลักเขว้า
22	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	PTU06S-06	ปลด	สับ		พทน.		DIS ป้อมตำรวจเบญพาด
25	ย้ายโหลด PTU 6 บางส่วนกลับจาก PTU 3						
26	SW.LOAD PTU06R-02	ปลด	สับ		พทน.		DIS SW. LOAD PTU06R-02

การวัดกำลังไฟฟ้า

