



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

5 เม.ย. 67

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๕๕๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทร๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF09	๗ เม.ย. ๖๗	๑๐.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๙S-๐๓	SMF๙S-๐๓	นายคันธสาร กันทาดง เบอร์โทร ๐๙๕-๖๓๕๔๗๕ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)


ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศุภศาสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเคอร์ SMF09 จาก SMF๙S-๐3 ถึง SMF๙S-๐3
ในวันที่ ๗ เม.ย.๖๗ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 508/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักดีสิทธิ์ วัฒนวิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ 
ร.จ.จ. (หลวงราชรังสิต วัฒนวิเศษ)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. 
อก.วว.(ก.๓)


ทก. 4 แทน ทบ.กฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMF09S-03 (DIS บั้มคาลเท็กซ์)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 เม.ย. 67	ระหว่าง	10.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 508/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 4 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัทรา, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒน์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP1 โหลด 20.03 MW
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP2 โหลด 18.64 MW
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 6.1 MW
5	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 5.08 MW
6	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB โหลด 6.42 MW
7	- ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF05						
8	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		CB ขนานเมนบัส
9	SMF05S-17	ปลด	สับ		คกช.		DIS ก่อนถึงบ.กานดาไอริฟ (ข้ามถนน)
10	SMF07S-09	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 สามแยกสาริน
11	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		CB ขนานเมนบัส
12	- ย้ายโหลด SMF09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMF07						
13	SMF07S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกช.		SF6 วัดโคกขาม (ข้ามถนน)
14	SMF09S-03	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS บั้มคาลเท็กซ์ (บน)
15	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
17	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP1
18	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP2
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP1
23	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		TP2
24	- ย้ายโหลด SMF09 บางส่วน กลับจาก SMF07						
25	SMF09S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS บั้มคาลเท็กซ์ (บน)
26	SMF07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 วัดโคกขาม (ข้ามถนน)
27	- ย้ายโหลด SMF07 บางส่วน กลับจาก SMF05						
28	SMF07S-09	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 สามแยกสาริน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		CB	ขนานเมนบัส
30	SMF05S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS	ก่อนถึงบ.กานดาโอริฟ (ข้ามถนน)
31	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		CB	ขนานเมนบัส
32	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP1	
33	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		TP2	
34	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
35	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
36	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		CB	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								