



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟอ.บปง.(ปบ)034/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| ๑. | BPA02VB | 21 ม.ค.67 | 08.00 น | 17.00 น. | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | Dis ชั่วคราว บ้านสวน/สี | จุดตัดเขต ลากอนันต์ | นายวิทยา เรือนสา |
| ๒. | BPA04VB | 21 ม.ค.67 | 08.00 น | 17.00 น. | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | Dis ชั่วคราว ปากท.โพธิ์ไฉน | จุดตัดเขต ลากอนันต์ | นายวิทยา เรือนสา |

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัดจันทราธรรม-ฝั่งวงจร BPA ๒ และ BPA ๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง ช.ผ.บ.กฟอ.บปง. โทร ๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPA2 จาก Dis ชั่วคราวบ้านสวน/สี ถึง DDE ลากอนันต์
ในวันที่ 21 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 50/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPA4 จาก Dis ชั่วคราวปากท.โพธิ์ไฉน ถึง DDE ลากอนันต์
ในวันที่ 21 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐิติภรณ์ รั่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณวศก ไรศอภ
7 ม.ค. 67

(นางสาวฐิติภรณ์ รั่มโพธิ์ทอง)
ว.ศ.ร.ท.ท.น.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บปง.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน


ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|--------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณศูนย์การค้าลพอนันต์ | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 ม.ค. 67 | เวลา | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บปง. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 50/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | | | วันที่ | 11 มกราคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 11 มกราคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 11 มกราคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | BP2-KT4A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 3 | BP2-KT6A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 4 | BPB05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPB | - | โหลด 5.2 MW. |
| 5 | BPB08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPB | - | โหลด 3.9 MW. |
| 6 | BP1-KT3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 7 | BPA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPA | - | โหลด 8.9 MW. |
| 8 | BPA04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPA | - | โหลด 4.5 MW. |
| 9 | ย้ายโหลด BPB 8 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 5 | | | | | | |
| 10 | BPB05S-09 | ปลด | สับ | | บปง. | | SF6 สถานีฯตำรวจ |
| 11 | BPB08S-07 | สับ | ปลด,ล๊อคคาน | | บปง. | | SF6 ต. อำนวยยนต์ |
| 12 | ย้ายโหลด BPA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 5 | | | | | | |
| 13 | BPA02S-13 | ปลด | สับ | | บปง. | | SF6 อสร. |
| 14 | BPA04S-13 | ปลด | สับ | | บปง. | | SF6 อสร. |
| 15 | BPBBVB-01 | ปลด | สับ | | BPB | | - ขนานบัส |
| 16 | BPA04S-04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | บปง. | | DIS ศูนย์การค้าลพอนันต์ |
| 17 | BPBBVB-01 | สับ | ปลด | | BPB | | - ขนานบัส |
| 18 | ย้ายโหลด BPA 2 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 8 | | | | | | |
| 19 | BPA02S-08 | สับ | ปลด,ล๊อคคาน | | บปง. | | SF6 ศูนย์การค้าลพอนันต์ |
| 20 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน | | | | | | |
| 21 | DIS ชค. โล้น BPA04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | บปง. | | DIS ปากซอยโพธิ์เจริญ |
| 22 | DIS ชค. โล้น BPA02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | บปง. | | DIS ร้านสเตนเลส |
| 23 | ทาง คุณวิทยา (ขผ.บป.) แจ้งว่าตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณสามแยกกระจับ (ก่อนสะพานลอยหนองอ้อ) ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ ทั้ง 2 วงจร | | | | | | |
| 24 | แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE ในโล้น BPA02 บริเวณสามแยกกระจับ ก่อนสะพานลอยหนองอ้อ ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ) | | | | | | |
| 25 | เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE ในโล้น BPA02 บริเวณสามแยกกระจับ ก่อนสะพานลอยหนองอ้อ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 26 | แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE ในโล้น BPA04 บริเวณสามแยกกระจับ ก่อนสะพานลอยหนองอ้อ ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ) | | | | | | |
| 27 | เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE ในโล้น BPA04 บริเวณสามแยกกระจับ ก่อนสะพานลอยหนองอ้อ ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 28 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ | | | | | | |
| 29 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 30 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 31 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G3 | | | | | | |
| 32 | แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G4 | | | | | | |
| 33 | เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อกกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย | | | | | | |
| 34 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| 35 | BP2-KT4A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 36 | BP2-KT6A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 37 | BPB05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BPB | | - |
| 38 | BPB08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BPB | | - |
| 39 | BP1-KT3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 40 | BPA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BPA | | - |
| 41 | BPA04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BPA | | - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 42 | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 43 | BP2-KT4A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 44 | BP2-KT6A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 45 | BPB05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPB | | - |
| 46 | BPB08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPB | | - |
| 47 | BP1-KT3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 48 | BPA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPA | | - |
| 49 | BPA04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPA | | - |
| 50 | แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 51 | แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 52 | แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G3 | | | | | | |
| 53 | แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อกกราวด์ จุด G4 | | | | | | |
| 54 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 55 | แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ BPA02 บริเวณสามแยกกระจัด ก่อนสะพานลอยหนองอ้อ เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ) | | | | | | |
| 56 | เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ BPA02 บริเวณสามแยกกระจัด ก่อนสะพานลอยหนองอ้อ เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 57 | แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ BPA04 บริเวณสามแยกกระจัด ก่อนสะพานลอยหนองอ้อ เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ) | | | | | | |
| 58 | เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE ในไลน์ BPA04 บริเวณสามแยกกระจัด ก่อนสะพานลอยหนองอ้อ เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 59 | DIS ชค. ไลน์ BPA04 | ปลด | สับ | | บปจ. | | DIS ปากซอยโพธิ์เจริญ |
| 60 | DIS ชค. ไลน์ BPA02 | ปลด | สับ | | บปจ. | | DIS ร้านสแตนเลส |
| 61 | ย้ายโหลด BPA 4 บางส่วน กลับจาก BPB 5 | | | | | | |
| 62 | BPA02S-08 | ปลด | สับ | | บปจ. | | SF6 ศูนย์การค้าถาวร |
| 63 | BPBBVB-01 | ปลด | สับ | | BPB | | - ขนานบัส |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 64 | BPA04S-04 | ปลด | สับ | | บปง. | | DIS ศูนย์การค้าลาภอนันต์ |
| 65 | BPBBVB-01 | สับ | ปลด | | BPB | | - ขนานบัส |
| 66 | BPA02S-13 | สับ | ปลด | | บปง. | | SF6 อสร. |
| 67 | BPA04S-13 | สับ | ปลด | | บปง. | | SF6 อสร. |
| 68 | ย้ายโหลด BPB 8 บางส่วนกลับจาก BPB 5 | | | | | | |
| 69 | BPB08S-07 | ปลด | สับ | | บปง. | | SF6 ต. อำนวยยนต์ |
| 70 | BPB05S-09 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | บปง. | | SF6 สถานีฯ ตำรวจ |
| 71 | BP2-KT4A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - - |
| 72 | BP2-KT6A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - - |
| 73 | BPB05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BPB | | - - |
| 74 | BPB08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BPB | | - - |
| 75 | BPB05YB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | BPB | | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 76 | BP1-KT3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - - |
| 77 | BPA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BPA | | - - |
| 78 | BPA04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | BPA | | - - |
| | | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

