



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 เม.ย. 67

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล	ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง.๑.(กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT3A	๒๑ เม.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	BP1 2222	BP1 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

****งานรวมหมายเลข 501****

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. วงจร/หม้อแปลง BPA-KT3A จาก BP1 2222 ถึง BP1 2227
 ในวันที่ 21 เมย 67 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๕๓๘/๒๕๖๗
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย กมลกร จิตธรรมศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ

(ดร.กชกร จิตธรรมศักดิ์)
๘๘.๖ กก.พ.๘๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก.....


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. ๒ (สถานี - BPA -)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 1 (BP1-KT3A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 เม.ย. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 538/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 18 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 18 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 18 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวุฒิ,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิชัย,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษิชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
****มีงานร่วมหมายเลข 501****							
1			ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิทซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง				
2			ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ BPA01BVB-01 อยู่ตำแหน่ง "Open" พร้อม ทรีค "Out service" ตามสวิทชิงหมายเลข 501				
3			แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ.ทราบพร้อม Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้ว				
4			แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้				
							สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า
5			เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ (รอจ่ายไฟของสวิทชิง 501)				
							สิ้นสุด Switching ทั้งหมด



บันทึก

ที่ หจล-ส. 36968/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1

อุปกรณ์ - BP1-KT3A [115 / 22 kV 50 MVA] (BP1 2222, 2227)

งานที่ทำ - ตรวจสอบและแก้ไขน้ำมันของ BP1-KT3A รั่วซึม

หมายเหตุ - ปฏิบัติงานร่วมกับ PEA ตามบันทึก ศปพ.(ปพ.) 460/2567

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวีรภัทร วัฒนานุกุลกิจ)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.