



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.ต.อมน.(ปน.) ๗ ๓ ๑ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

Switching Deadline

25 เม.ย. 2567

วันที่ .. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง .. อ.ก.ปน.(ก.ต)

ตำแหน่ง .. ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า .. อ้อมน้อย .. ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. ๑ .. แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OND06	๒๖ เม.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	OND06S-02	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. ไม่มี ผ.ขฟ.ที่ได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. เกียรติศักดิ์ ขาวหนู .. ตำแหน่ง .. พชง.๖ ผปน. .. โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๕๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓


เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๐ND๖ จาก ๐ND๖S-02 ถึง -

ในวันที่ 26 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 541/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒนา สารศรีโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย กิ่งศักดิ์ ทยุง
20 เม.ย. 67


(นาย กิ่งศักดิ์ ทยุง)
วส.๖ ปฏิบัติงาน บ.๔๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๐๓๔

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น


แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS OND06S-02		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 เม.ย. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 541/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 20 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อน OND06S-02						
3	OND06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		โหลด 3.9 MW
4	OND09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		โหลด 1.4 MW
5	ย้ายโหลด OND06 บางส่วน ไปจ่ายจาก OND09						
6	OND06S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6 แยกสาย 4 (ไปพุทธมณฑล)
7	OND06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ปากซอยสุขา 2
8	ให้ตั้ง MANUAL OND06, OND09 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
9	แจ้งชุด กฟฟ.อมน. ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ OND06S-02 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	หลังจากแก้ไขจุดร้อน OND06S-02 เสร็จเรียบร้อย						
11	ย้ายโหลด OND06 บางส่วน กลับจาก OND09						
12	OND06S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขา 2
13	OND06S-05	สับ	ปลด		อมน.		SF6 แยกสาย 4 (ไปพุทธมณฑล)
14	OND06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		
15	OND09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							