



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๓๔๑/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทัศนันต์ ศรีวารวณกุล

ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต ครอบประกอบกิจ

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๘ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๑๕- BAM๑๑	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	LBL015-01 -DDE F6-LBL	DISS ชั่วคราว สะพานทรงกระเทียม	นายวิระพงษ์ ลอยเอี่ยม
๒.	BAM๑๕- BAM๑๐	๔,๖ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพานทรงกระเทียม	BAM055-08 กลางไลน์ สาลี	นายวิระพงษ์ ลอยเอี่ยม
๓.	BAM๑๕- BAM๑๐	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพานทรงกระเทียม	DISS ชั่วคราว สะพานสาลีวิ	นายวิระพงษ์ ลอยเอี่ยม
๔.	BAM๑๕- BAM๑๑	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี	นายวิระพงษ์ ลอยเอี่ยม
๕.	BAM๑๕- BAM๑๐	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี - จุดตัด DISS หมูเต็ง	นายวิระพงษ์ ลอยเอี่ยม
๖.	BAM๑๕- BAM๑๐	๑๓,๑๔,๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ป้อมตำรวจสาลี	DISS ชั่วคราว สะพานก่อนหนองแขยง	นายวิระพงษ์ ลอยเอี่ยม
๗.	BAM๑๕- BAM๑๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพานก่อนหนองแขยง	DISS ชั่วคราว ก่ายเตี้ยยูเทน	นายวิระพงษ์ ลอยเอี่ยม
๘.	BAM๑๕- BAM๑๑	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ก่ายเตี้ยยูเทน	SNA25-07	นายวิระพงษ์ ลอยเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาขาห้วยขนแดนบ้านเสนา
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ละออเยี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๘๗๒๑๒-๗๕๒๗
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายศาศวัต ควรประกอบกิจ)
ผจก.กฟส.อ. บางปสาม้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 2 พืดเตอร์ BAM05 จาก ^{Dis ฝั่งทาละพาน} ทรงกระเทียม ถึง BAM055-08 หมู่บ้านสาสิทิ
ในวันที่ 4, 6 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 544/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ ^{น.ส.} สุภัทรา วงศ์บุญตา ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวีระพงษ์ ละออเยี่ยม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ (คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. บปม.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

^{สุภัทรา}
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญตา)

วศก.4 ๓๓๗ ทน.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4,6 พ.ค. 67	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสาย SAC 185 sq.mm.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	544/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก			วันที่	20 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, วรณพงษ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		
3	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		
4	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		
5	LBL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		
6	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
7	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
8	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
9	ย้ายโหลด BAM05 บางส่วนไปรับไฟจาก LBL01						
10	BAM05S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
11	BAM04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
12	LBLBVB-01	ปลด	สับ		LBL		ขนานบัส
13	Dis ชั่วคราวในไลน์ BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ชั่วคราวสะพานทรงกระเทียม
14	LBLBVB-01	สับ	ปลด		LBL		ขนานบัส
15	BAM04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 07.30 น.						
17	BAM05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS หมูบ้านสาสิวิ
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บปม. รับทราบ						
19	แจ้ง กฟส.บปม. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟส.บปม. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
21	เมื่อ กฟส.บปม. ทำการ Short Ground ครบทั้ง 2 จุด พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
22	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		
23	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		
24	LBL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		
25	LBL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		
26	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
27	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
28	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
30	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์						
31	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		
32	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		
33	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		
34	LBL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		
35	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
36	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
37	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
38	แจ้ง กฟส.บปม. ทำการปลด Short Ground จุด G1 และ G2						
39	เมื่อ กฟส.บปม. ทำการปลด Short Ground จุด G1 และ G2 แล้วเสร็จ						
40	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
41	BAM05S-08	ปลด	สับ		บปม.		DIS หมู่บ้านสาสีวี
42	ย้ายโหลด BAM05 บางส่วนกลับจาก LBL01						
43	BAM04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
44	LBLBVB-01	ปลด	สับ		LBL		ขนานบัส
45	Dis ชั่วคราวในไลน์ BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS ชั่วคราวสะพานทรงกระเทียม
46	LBLBVB-01	สับ	ปลด		LBL		ขนานบัส
47	BAM05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
48	BAM04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
49	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		
50	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		
51	LBL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		
52	LBL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		
53	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
54	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
55	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

