



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บ.ปม.(กป.)-๓๔๑/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทรันต์ พิชิตการรงนิช

ชื่อผู้ส่ง นายศาทวีต ควรประกอบกิจ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปลาม้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บางปลาม้า ขอับไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๘ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๕- BAM๑๐	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	LBL015-01 -DDE F6-LBL	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๒.	BAM๐๕- BAM๑๐	๔.๖ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	BAM05S-08 กลางไลน์ สาลี	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๓.	BAM๐๕- BAM๑๐	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	DISS ชั่วคราว สะพานสลีวีว	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๔.	BAM๐๕- BAM๑๐	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๕.	BAM๐๕- BAM๑๐	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี - จุดตัด DISS หมู เต็ง	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๖.	BAM๐๕- BAM๑๐	๑๓,๑๔,๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ป้อมตำรวจสาลี	DISS ชั่วคราว สะพานก่อน หนองแขยง	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๗.	BAM๐๕- BAM๑๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพานก่อน หนองแขยง	DISS ชั่วคราว ก้วยเดียวยูเทน	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๘.	BAM๐๕- BAM๑๐	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ก้วยเดียวยูเทน	SNA2S-07	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิระพงษ์ ละออเอี่ยม ตำแหน่ง พงษ์ ๕ โทร. ๐-๙๐๒๒๒๒-๙๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศส.กรส (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายศาควิต ควบคุมภารกิจ)
ผจก.กฟส.อ.บางปลาหมอ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ BAN5 จาก ปอ.อู่ท่าหลัก, นานทรภะพั้ง - อีสริชด์ทวิลิ, นานสาคิว.
ในวันที่ ๗ พ.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 545/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ พัดเตอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย พหิต งามภู่อันม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิระพงษ์ ละออเอี่ยม.


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส. น.ปม.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายศาควิต ควบคุมภารกิจ)
อส.ก.๔ 11น น.พคฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1. แผ่น
ผจฟ. - (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	คลองสาหร่าย-บ้านเสนา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ค. 67	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 7 พ.ค. 67 17.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 545/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 20 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธณิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.อยุธยา	-	-
3	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศ.อยุธยา	-	-
4	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
5	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	L=-4.9MW.
6	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	L=0.68MW.
7	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.อยุธยา	-	-
8	LBL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.อยุธยา	-	-
9	ย้ายโหลด BAM05 บางส่วนไปจ่ายจาก LBL01						
10	BAM04S-07	ปลด	ล๊ับ		บปม.	SF6	คลองสาหร่าย(LBL07-BAM04)
11	BAM05S-05	ปลด	ล๊ับ		บปม.	SF6	คลองสาหร่าย(LBL01-BAM05)
12	LBLBVB-01	ปลด	ล๊ับ		ศ.อยุธยา	-	ขนานบัส
13	DIS ชั่วคราว (BAM05)	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.	DIS	สะพานทรงกระเทียม
14	LBLBVB-01	ล๊ับ	ปลด		ศ.อยุธยา	-	ขนานบัส
15	BAM04S-07	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.	SF6	คลองสาหร่าย(LBL07-BAM04)
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	DIS ชั่วคราว (BAM05)	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.	DIS	สาลิวิ
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
23	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.อยุธยา	-	-
24	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศ.อยุธยา	-	-
25	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	-
26	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
27	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
28	LBL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.อยุธยา	-	-
29	LBL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.อยุธยา	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
30	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						

แผ่นที่ 3

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC 185 บริเวณแบ่งแดนคลองสาขาพร้าชมนแดนบ้านเสนา
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.

