

Switching Deadline

10 พ.ค. 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๓๙๑/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทวิชรัตน์ พิชิตสุวรรณโชติ

ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต คุ้มประกอบกิจ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟสอ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟสอ.บางปلام้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาทรายชนแดนบ้านเสนา ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๘ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๑๕- BAM๑๑	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	LBL01S-01 -DDE F6-LBL	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๒.	BAM๑๕- BAM๑๑	๔,๖ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	BAM05S-08 กลางไลน์ สาลี	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๓.	BAM๑๕- BAM๑๑	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	DISS ชั่วคราว สะพานสาลีวี	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๔.	BAM๑๕- BAM๑๑	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๕.	BAM๑๕- BAM๑๑	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี - จุดตัด DISS หมู่ แดง	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๖.	BAM๑๕- BAM๑๑	๑๓,๑๔,๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ป้อมตำรวจสาลี	DISS ชั่วคราว สะพานก่อน หนองแขยง	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๗.	BAM๑๕- BAM๑๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพานก่อน หนองแขยง	DISS ชั่วคราว ก่ายเตี้ยยูเทน	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๘.	BAM๑๕- BAM๑๑	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ก่ายเตี้ยยูเทน	SNA2S-07	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๘๗๒๑๒๖๗๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคาสิต คารประกอบกิจ)

ผจก กฟส.อ บางปلام้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ บ พิดเตอร์ จาก BAMS DDE ชุมตั้ง ถึง  
ในวันที่ 13, 14, 24 มี.ค. ๖7 ถึง 17 มี.ค. ๖7 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 548/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภินพงษ์ นกมล ประสานงานการขอดับไฟกับ

Dis ตท. สุระนาทหนองปรือ  
Dis ตท. สุ่มตำรา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายคาสิต คารประกอบกิจ)  
๖๑๑-5 กกท.อ.พ.ค.


ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ BAM05 บริเวณ DDE.หมูเต้ง ถึง DIS ชค.ป้อมตำรวจสาละ ,DIS ชค.สะพานหนองแขยง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13,14,24 พ.ค.67	เวลา	07.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงเปลี่ยนสาย SAC185	ตามใบขอปฏิบัติงาน	548/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	23 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัซซา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**งานวันที่ 13,14,24 พ.ค.67 ดับเข้า-จ่ายเย็น ทุกวัน**						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
4	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
5	BAM06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	RE	บ้านองค์รักษ์
6	- ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก BAM04						
7	BAM04S-10	ปลด	สับ		บปม.		DIS ตรงข้ามสาละโปอแมส(ข้ามถนน)
8	DIS.ชค. BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ป้อมตำรวจสาละ
9	- ย้ายโหลด BAM05 ไปรับไฟจาก BAM06						
10	BAM05S-04	ปลด	สับ		บปม.		DIS ป้อมตำรวจ
11	DIS.ชค. BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS สะพานก่อนหนองแขยง
12	- ดับไฟไลน์ BAM05 เวลา 07.30 น.						
13	BAM05S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 หมูเต้ง
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.บปม.รับทราบ						
15	แจ้งกฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อคกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งกฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อคกราวด์ จุด G2						
17	แจ้งกฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อคกราวด์ จุด G4 (ดับไฟตัด DDE หมูเต้ง)						
18	แจ้งกฟส.บปม.ลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
19	แจ้งกฟส.บปม.ทำการตัด DDE.ไลน์ BAM05 บริเวณหมูเต้ง ออกจากกันทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)						
20	หลังจากกฟส.บปม.ตัด DDE BAM05 บริเวณหมูเต้ง ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
21	แจ้งกฟส.บปม.ปลดช็อคกราวด์ จุด G4 ออก						
22	- จ่ายไฟไลน์ BAM05 ไปถึง DDE.บริเวณหมูเต้ง						
23	BAM05S-03	ปลด	สับ		บปม.		SF6 หมูเต้ง
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.บปม.รับทราบ						
25	แจ้งกฟส.บปม.ลง WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
26	แจ้งกฟส.บปม.ปฏิบัติงานได้						
27	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
28	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
29	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	หลังจากกฟส.บปม.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
31	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
32	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
33	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
34	BAM06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.		
35	- ดับไฟไลน์ BAM05 เพื่อทำการจี้ม DDE.บริเวณหมูเต็ง						
36	BAM05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 หมูเต็ง
37	แจ้งกฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G4						
38	แจ้งกฟส.บปม.จี้ม DDE.ไลน์ BAM05 บริเวณหมูเต็ง เข้าทั้งสามเฟส						
39	หลังจากกฟส.บปม.จี้ม DDE BAM05 บริเวณหมูเต็ง เข้าทั้งสามเฟสเสร็จ						
40	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
41	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
42	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G4 ออก						
43	- จ่ายไฟไลน์ BAM05						
44	BAM05S-03	ปลด	สับ		บปม.		SF6 หมูเต็ง
45	- ย้ายโหลด BAM05 กลับคืนจาก BAM04						
46	DIS.ชค. BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS ป้อมตำรวจสาลี
47	BAM04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ตรงข้ามสาลีไปโอแมส(ข้ามถนน)
48	- ย้ายโหลด BAM05 กลับคืนจาก BAM06						
49	DIS.ชค. BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS สะพานก่อนหนองแขยง
50	BAM05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ป้อมตำรวจ
51	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
52	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
53	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผ่นที่ 6

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC 185 บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา ในวันที่ 13,14,24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.

